

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального директора -  
технический директор



Г.Н. Девятков

**Технические условия №2/519  
от 24.03.2023г.**

на присоединение к сетям водоотведения  
(ливневая канализация), объект №8.

1. Предусмотреть сбор ливневых стоков с проектируемой территории, их очистку на локальных очистных сооружениях с последующим сбросом в накопительную емкость.
2. Диаметр и материал труб определить проектом.
3. Качество очищенного ливневого стока не должно превышать: взвешенные вещества 3.0 мг/л; содержание нефтепродукта 0,05 мг/л.
4. Прокладку ливневых труб осуществлять с нормативным уклоном.
5. Проект присоединения должен быть разработан в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП)

Срок действия тех. условий до 24.03.2026г.

Главный энергетик

А.В. Тулинов