



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
„ЭЛЕКОНД“**

Ул. Калинина, д. 3, г. Сарапул,
Удмуртская Республика, 427968
Тел./факс (34147) 4-27-53, 4-32-48

E-mail: elecond@elcudm.ru

<http://www.elecond.ru>

ОКПО 07628635, ОГРН 1021800993752,

ИНН/КПП 1827003592/183801001

55/19 № 18.04.2023

на № _____ от _____

Директору ООО «Технология»

Поздееву С.А.

Уважаемый Сергей Александрович!

Направляем Вам данные по производственному корпусу «Тантал»:

- ТУ на проектирование раздела электроснабжения проекта объекта «Тантал»;
- ТУ на подключение к существующей системе хозяйственного-бытовой канализации;
- ТУ на подключение к существующей системе производственной канализации;
- ТУ на подключение к существующей системе централизованного холодного водоснабжения;
- ТУ на подключение к существующей системе ливневой канализации;
- ТУ на подключение объекта «Тантал» АО «Электонд» к сетям теплоснабжения;
- ТУ на ливневую канализацию;
- ТУ на промышленную канализацию;
- ТУ на теплоснабжение;
- ТУ на ХВС;
- ТУ на ХозБытКанализацию;
- ТУ на электроснабжение

Ответы на вопросы по пожарной сигнализации и противопожарного водоснабжения.

Начальник службы капитального
строительства и ремонта

/ А.В. Попытаев /

В качестве источника наружного противопожарного водоснабжения используется кольцевая водопроводная сеть диаметром 160 мм. с гарантированным давлением 0,24 МПа (2.4 атм.) на которой по периметру главного корпуса расположены пожарные гидранты в количестве 7 штук и градирня с объемом воды не менее 300 куб. м.

На территории АО «Электонд» осуществляет круглосуточное дежурство добровольная пожарная команда в количестве двух человек имеющая в наличии пожарно-спасательный автомобиль ВИС-294600-40.

Начальник отдела по делам ГОЧС и ПБ

О.А. Чудиновских