



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО „ЭЛЕКОНД“

Ул. Калинина, д.3, г.Сарапул, Удмуртская Республика, 427968
Тел./факс (34147) 4-27-53, 4-32-48. E-mail: elecond@elcudm.ru, http://www.elecond.ru
ОКПО 07628635, ОГРН 1021800993752,
ИНН/КПП 1827003592/183801001


Технические условия № 42-20/12.04.2023 на подключение к существующей системе ливневой канализации

Объект: «Производственный корпус «Тантал» АО «Элеконд» по адресу: г. Сарапул, ул. Калинина, 3б».

Точка подключения к системе ливневой канализации — существующий трубопровод диаметром 400 мм из материала сталь, расположенный с северной стороны объекта (см. схему). При необходимости предусмотреть установку нового колодца.

Максимальная допустимая нагрузка в точке сброса: 110,09 л/с.

Схема расположения существующих сетей ливневой канализации



И.о. главного инженера АО «Элеконд»

А.В. Алабужев

Согласовано: Главный энергетик АО «Элеконд»

А.Л. Федоров