



Ул. Калинина, д.3, г.Сарапул, Удмуртская Республика, 427968
Тел./факс (34147) 4-27-53, 4-32-48. E-mail: elecond@elcudm.ru, <http://www.elecond.ru>
ОКПО 07628635, ОГРН 1021800993752,
ИНН/КПП 1827003592/183801001


Технические условия № 42-21/12.04.2023
на подключение к существующей системе производственной канализации

Объект: «Производственный корпус «Тантал» АО «Элеконд» по адресу: г. Сарапул, ул. Калинина, 36».

Точка подключения к системе производственной канализации — существующий колодец, расположенный с северо-восточной стороны объекта (см. схему). Глубина залегания 2,6 м на отм. 136,44.

Максимальная допустимая нагрузка в точке сброса: 21,79 м³/сут, 2,17 м³/ч.

Схема расположения существующих сетей производственной канализации



И.о. главного инженера АО «Элеконд»

Согласовано: Главный энергетик АО «Элеконд»

А.В. Алабужев

А.Л. Федоров