


Согласовано				
Согласовано				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

Позиция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Ед. изм	Кол.	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Оборудование жилого дома							
	Прибор приемно-контрольный и управления охранно пожарный адресный	Рудеж-МК1		ТД "Рудеж"	шт.	1		
	Блок индикации и управления	РЗ-Рудеж-БИУ		ТД "Рудеж"	шт.	1		
	Изолятор шлейфа	сп 486.1311500.2020 ИЗ-1-РЗ		ТД "Рудеж"	шт.	2		
	Адресный релейный модуль	РМ-1С-РЗ		ТД "Рудеж"	шт.	2		
	Модуль автоматики дымоудаления	МДУ-1-РЗ		ТД "Рудеж"	шт.	2		
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый с базовым основанием	ИП 212-64-РЗ W1.02		ТД "Рудеж"	шт.	8		Из них 1 в ЗИП
	Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором	ИПР 513-11ИКЗ-А-РЗ		ТД "Рудеж"	шт.	4		Из них 1 в ЗИП
	Оповещатель охранно-пожарный световой.	ОПОП 1-8 24В "ВЫХОД" фон зеленый		ТД "Рудеж"	шт.	5		
	Стойка речевого оповещения	SONAR RACK SPM 16U		ТМ "SONAR"	шт.	1		
	Громкоговоритель трансляционный настенный, 100 В, мощность 6 Вт/3 Вт	Sonar SWP-106		ТМ "SONAR"	шт.	8		

						21.021-ТЕХ-ПБ8.ГЧ.СО			
						Детский круглогодичный спортивно-оздоровительный центр, Калининградская область. 2-й этап			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разработал		Соловьев			05.07.22		П	5	3
Проверил		Демиденко			05.07.22				
						Спецификация		ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО	
ГИП		Дмитриев			05.07.22				
Н.контроль		Санникова			05.07.22				

Ив. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N	

Позиция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Ед. изм	Кол.	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Акустическая система потолочная, 100В, мощность 6/3Вт	Sonar SCS-106		ТМ "SONAR"	шт.	7		
	Кабельные изделия							
1	ОКЛ-ГТ (ТУ 27.90.33-001-52715257-2017) в составе:							
	Кабели огнестойкие для систем пожарной безопасности ТУ 3581-014-39793330-2009 сечением:	КСРПнз(А)-FRHF		ООО НПП "Спецкабель"				
1.1		1х2х0,97			м.	210		
1.2		1х2х1,38			м.	100		
1.3		2х2х0,75			м.	4		сигнализация положения клапана
	Кабель огнестойкий парной скрутки ТУ 3574-010-39793330-2009 сечением:	ParLan F/UTP Cat5e ZH нз(А)-FRHF		ООО НПП "Спецкабель"				Интерфейс R3-Link
1.4		2х2х0,52			м.	10		
	Кабели огнестойкие для систем пожарной безопасности ТУ 3500-029-39793330-2015 сечением:	КПРПГнз(А)-FRHF		ООО НПП "Спецкабель"				
1.5		3х1,5			м.	4		Управление клапанами
1.6	Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з d20		PR.012031	Промрукав	м	328		
1.7	Тройник разборный		PR.07320	Промрукав	шт	50		
1.8	Патрубок-муфта d20		PR.01720	Промрукав	шт	10		
1.9	Муфта вводная d20		PR08.3269	Промрукав	шт	24		
1.10	Скоба металлическая двухлапковая СМД 19-20		PR08.2547	Промрукав	шт	1000		
1.11	Саморез 4,2х32 с прессшайбой		PR08.3626	Промрукав	шт	2000		
1.12	Дюбель металлический универсальный 5х30		PR08.3481	Промрукав	шт	2000		
1.13	Коробка огнестойкая для о/п 40-0300-FR2.5-4 E15-E120 100х100х50 Промрукав		40-0300-FR2.5-4	Промрукав	шт	5		
1.14	Шпилька оцинкованная М8х1000		PR08.2386	Промрукав	шт	15		
1.15	Гайка DIN6923		PR08.2367	Промрукав	шт	60		
1.16	Анкер заливной стальной оцинкованный М8 10х30		PR08.2341	Промрукав	шт	15		
1.17	Стяжка кабельная стальная СКС-2 7,9х400		PR08.3978	Промрукав	шт	60		

Инов. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Позиция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Ед. изм	Кол.	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	ОКЛ-КП (ТУ 27.90.33-001-52715257-2017) в составе:							
	Кабели огнестойкие для систем пожарной безопасности ТУ 3581-014-39793330-2009 сечением:	КСРПнз(А)-FRHF		ООО НПП "Спецкабель"				
2.1		1x2x0,97			м.	22		
2.2		1x2x1,38			м.	4		
2.3	Кабельный канал с двойным замком 60x40мм		PR03.0055	Промрукав	м	4		для прокладки кабеля от центрального оборудования до перекрытия
2.13	Хомут FR ПР		FR ПР-60	Промрукав	шт.	12		
2.15	Дюбель металлический универсальный 5x30		PR08.3481	Промрукав	шт.	22		
2.16	Саморез 4,2x32 с прессшайбой		PR08.3626	Промрукав	шт.	22		
	Труба стальная водогазопроводная	25x2,8 ГОСТ 3262-75			м.	3		гильзы в стенах
	Герметик огнезащитный ведр. 20 кг	DBS 9802-NBS	DS1201	ДКС	шт.	1		