

УТВЕРЖДАЮ:

И.О. Главный энергетик
А.В. Вечтомов
И.С. Трапезников
13.07.2023

АКТ

О работоспособности существующей системы ливневой канализации
корпуса № 10 АО «УЭМЗ».

Комиссия в составе:

Председатель

Начальник отдела № 52 управления 16 – С.Н. Бакалов

Члены комиссии:

Руководитель технической группы управления 16 – С.А. Долгушин,

Мастер отдела № 52 управления 16 – В.Н. Домрачев


Произвела плановый осмотр внутренних сетей ливневой канализации на
участках корпуса № 10 и выявила следующее:

1. Периодичность проведения технического обследования и текущего ремонта внутренних сетей ливневой канализации определена графиком ППР (планово-предупредительного ремонта), утверждена Главным инженером предприятия.
2. Внутренние сети ливневой канализации находятся в технически исправном и работоспособном состоянии.

Комиссия считает:

Магистральные сети ливневой канализации корпуса № 10 пригодны для дальнейшей эксплуатации без дополнительного проведения ремонта и реконструкции.


Начальник отдела № 52 управления 16

 С.Н. Бакалов

Руководитель технической группы управления 16

 С.А. Долгушин

Мастер отдела № 52 управления 16

 В.Н. Домрачев