

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального директора -
технический директор



Г.Н. Девятков

Технические условия
на присоединение к водопроводу
корпуса кабельной продукции объекта №6.

- 1.1. Присоединения на отм. -2,30, Ø150мм. осуществить в двух точках водопроводов между ВК26-ВК27 и ВК28-ВК29, с установкой бетонных колец диаметром 2м., секционных задвижек и запорной арматуры на корпус.
- 1.2. Давление в системе водоснабжения не менее 3,5кг/см².
- 1.3. Для прокладки трубопроводов к корпусу кабельной продукции использовать трубы ПНД.
- 1.4. Подключение осуществить расчётным диаметром с установкой запорной арматуры в колодцах на отходящих линиях и секционных задвижек на магистралях; водяных счётчиков, запорной арматуры и контрольных манометров в корпусе.
- 1.5. Монтаж и установку трубопроводов в корпусе кабельной продукции выполнять в теплоизоляции для исключения образования конденсата.
- 1.6. Проект присоединения должен быть разработан в соответствии с действующими строительными нормами и правилами

Срок действия тех. условий до 22.06.2025г

Главный энергетик

А.В. Тулинов