



ООО «Ува-молоко»

юридический адрес: 426049, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 46,
адрес места нахождения: 427265, Удмуртская Республика, п. Ува, ул. Механизаторов, 6.
тел/факс: 8 (34130) 5-15-35

ИНН 1821009492, ОГРН 1101821000423, КПП 183201001,
р/счёт: 40702810668220000270, в Удмуртском отделении № 8618 ПАО Сбербанк России г. Ижевск,
БИК 049401601, к/счёт: 30101810400000000601
info@uva-moloko.ru www.uva-moloko.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение к сетям водоотведения для объекта «Пристрой к центральному складу размерами 15*8 метров» расположенного по адресу: Удмуртская Республика, п.Ува, ул. Механизаторов д.6

1. Водоотведение производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод объекта предусмотреть в существующую сеть канализации, в вновь проектируемы колодец канализационной сети:
- В колодец №1 Ду110 мм., ПНД (см приложение 1);
2. Конструктивные решения проектируемых сетей в границах отводимого объекта принять согласно проекта.
3. Предельный объем водоотведения принять согласно проекта

Приложение:

1. Схема— 1л.

Исполнительный директор

И.Д. Исламова

Главный инженер
Татаринов А.Г.
8-982-998-07-74

