Приложение Б

Утверждаю:
Гл.инженер ООО «Огнеупор»
_____В.А.Бобылев
24 / 01 _____2025 г.

Технические условия подключения к существующей системе ливневой канализации
№ 8 от 24 января 2025 г.

Объект: ООО «Огнеупор».Участок изготовления неформованных масс

Точка подключения — существующий трубопровод ливневой канализации условным диаметром 400 мм из материала полипропилен, расположенный с северо-западной стороны проектируемого объекта (см. рис. 1).

В точке подключения предусмотреть установку нового колодца.

Расчетные нагрузки определить проектом согласно действующих норм.
Ранее направленное письмо от ООО «Огнеупор» №ОУ-36/0007 от 10.01.2025 считать недействительным

Рис.1 – Расположение существующего трубопровода ливневой канализации

Гл. энергетик 23.01.2025 А.А.Башмаков

Куратор проекта 23.01.25 В.В.Распопов