

№ 2

от 11.11.2024.

**Технические условия на замену высоковольтной кабельной линии
ф.36-28 от ПС №36 (ЦЭСИП ПАО «ММК») до ТП-5 ЦСИ ООО «Огнеупор».**


- 1) Проект выполнить с учетом требования ПУЭ;
- 2) Выбор сечения кабельной линии произвести с учетом суммарной присоединенной мощности силовых трансформаторов 4750 кВА (4 трансформатора 1000 кВА и 1 трансформатор 750 кВА) и присоединенной мощности к ним 3280 кВт;
- 3) Проектом применить кабель с изоляцией СПЭ.
- 4) Прокладку кабельных линий выполнить открыто по кабельным эстакадам, кабельным полкам, в металлических трубах, максимально использовать существующие кабеленесущие системы.
- 5) Предполагаемая трасса прокладки проектируемой кабельной линии указана в приложениях 25.1, 25.2 к техническому заданию на проектирование участка неформованных масс.
- 6) Рабочую документацию выполнить отдельным томом.

Электрик ЦСИ

 11.11.24
(подпись, дата)

Е.А. Рубанов

Главный электрик

 11.11.2024
(подпись, дата)

В.Е. Барсуков