

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

№0502 от 05.02.2025г.

Наименование организации, выдавшей ТУ: ООО СК «Регионтеплогаз».

Заявитель: ООО «ТЭЙСТИ КОФЕ».

Объект капитального строительства: здание по производству обжарки кофейных зерен

Расположенный по адресу: г. Ижевск, ул. Баранова, 26, земельный участок 18:26:040570:434.

Величина максимального часового расхода газа подключаемого газоиспользующего оборудования: 189,6 м³/ч.

Давление газа в точке подключения: проектное рабочее 0,005 МПа

Фактическое: максимальное 0,004 МПа минимальное 0,0025 МПа

Информация о газопроводе в точке подключения: Ø108 мм, сталь, надземный на фасаде существующего складского здания по адресу: г. Ижевск, ул. Баранова, 26, земельный участок 18:26:040570:434.

Наименование газопровода: распределительный газопровод низкого давления.

Основные инженерно-технические и общие требования к проектной документации: в соответствии с законодательством РФ.

Другие условия подключения, включая точку подключения:

- подготовка сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к приему газа.

Оборудование подключаемого объекта капитального строительства прибором учета газа: определить проектом.

Сведения о собственнике газопровода: ООО «ТЭЙСТИ КОФЕ».

Необходимость согласования с собственником: требуется.

Срок действия настоящих технических условий составляет: 24 месяца со дня выдачи.

После ввода объекта в эксплуатацию организовать техническое обслуживание системы газопотребления в соответствии с требованиями действующих законодательных актов и норм технического регулирования.

Главный инженер
ООО СК «Регионтеплогаз»



Глазырин А.А.