

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
(технологического присоединения)
к централизованной системе холодного водоснабжения

№ 72-6
от 14.10.20

Сведения об исполнителе МУП ЖКХ

(для юридических лиц - полное и сокращенное наименования, основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, место нахождения и адрес, указанные в Едином государственном реестре юридических лиц, почтовый адрес, фактический адрес, контактный телефон и адрес электронной почты; для индивидуальных предпринимателей - наименование, основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства, почтовый адрес, контактный телефон и адрес электронной почты)

1. Информация о возможности точке (точках) присоединения (адрес или описание местоположения точки или номер колодца или камеры): к существующей водопроводной сети по пер.Парковому, в существующий водопроводный колодец ВК-136

2. Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присоединения в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность подключения подключаемого объекта 116,8 м3/сутки

3. Срок действия технических условий – 3 года со дня выдачи

Исполнитель

Врио директора МУП ЖКХ

Боков Е.А.

Начальник ВКХ

Тумаев А.В.

Начальник ПТО

Мухамедшина А.М.

Заявитель

Директор МБУК «КСЦ «Можга»

Савинцева М.В.