Наименование оборудования, изделия, материалов и видов работ	Тип, марка, обозначение конструкций и изделий	Серия, ГОСТ, ТУ	Производитель, поставщик	Заключение заказчика
Тепловые сети				
Трубопроводы (готовая заводская изоляция) Обязательное устройство системы СОДК (п. 11.9, СП 124.13330.2012)	Трубы стальные электросварные прямошовных труб по ГОСТ 10704-91 из стали марки 20 ГОСТ 1050-88* изготовленные по группе В ГОСТ 10705-80 в заводской изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ППУ-ПЭ) по ГОСТ 30732-2020.	ГОСТ 30732-2020	б/н	
Трубопроводы (готовая заводская изоляция) Обязательное устройство системы СОДК (п. 11.9, СП 124.13330.2012)	Трубы стальные бесшовные труб по ГОСТ 8732-78 из стали марки 20 ГОСТ 1050-88* изготовленные по группе В в заводской изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ППУ-ПЭ) по ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	б/н	
Трубопроводы (навесная изоляция)	Трубы стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91 из стали марки 20 ГОСТ 1050-2013 изготовленные по группе В ГОСТ 1005-80 номинальным давлением 1,6 МПа.		б/н	
Трубопроводы дренажа	Трубы стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91 из стали марки 10 ГОСТ 1050-2013 изготовленные по группе В ГОСТ 1005-80 номинальным давлением 1,6 МПа		б/н	
Антикоррозийное покрытие трубопроводов в тепловых камерах	два грунтовочных слоя мастики «Вектор 1236» ТУ 5775-002-17045751-99 один покровный слой мастики «Вектор 1214» ТУ 5775-003-17045751-99	ТУ 5775-003-17045751-99	б/н	
Тепловая изоляция трубопроводов	Маты теплоизоляционные марки М-25 толщ. 80 мм		URSA	
Тепловая изоляция трубопроводов	Цилиндры навивные Rockwool 100		Rockwool 100	
Арматура	Запорная арматура - стальная с фланцевым типом присоединения. Спускная арматура - стальные шаровые краны		АДЛ, БАЗ, Ридан	
Компенсаторы	Компенсация теплового расширения трубопроводов за счет П-образных компенсаторов и углов поворота трассы		б/н	

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подп. 25.034-ТЕХ

Изм.	Кол.	Лист	№док	Подп	Дата
Разраб.		Вахрушева			
Проверил		Капустин			
Н.контр.					
ГИП		Капустин			

25.034-ТЕХ-ИОС4.ТС.ТУ

Строительство школы на 550 м Орел

Тепломеханические решения тепловых сетей	Стадия	Лист	Листов
	П	1	1
Технические условия на строительное проектирование (материалы и оборудование)	ООО "ТЕХНОЛОГИЯ"		