



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Орловской области)**

ул. Сурена Шаумяна, 33, г. Орел, 302028
Тел.: 43-43-63, 42-98-60, факс: 59-51-29 (код 4862)
E-mail: GUOrel@57.mchs.gov.ru

02.03.2026 № ИВ-140-1336

На № 6-552 от 10.02.2026

О рассмотрении обращения

Иванов В. В.
Родченков И. В.
С.Н.

Заместителю главы администрации
Орловского муниципального округа
Шебанов С.Н.

e-mail: orlr@adm.orel.ru


Уважаемый Сергей Николаевич!

Главным управлением МЧС России по Орловской области (далее – Главное управление) Ваше обращение рассмотрено.

Сообщаем Вам, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, является одним из видов работ лицензируемой деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. При этом Главное управление осуществляет только прием сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации (далее - АПС) при возникновении пожара, который поступает по проводному каналу (ТЛФ); каналу операторов сотовой связи (GSM); интернет - каналу (Ethernet), выделенному радиоканалу, спутниковому оборудованию.

На основании вышеизложенного для получения информации о характеристиках и типе принимающего устройства, а также получения технических условий для сопряжения его с АПС, Вам необходимо обратиться в организацию, имеющую право осуществлять работы по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.


В Главном управлении имеется возможность приема сигнала срабатывания от установок автоматической пожарной сигнализации, установленных на объектах



защиты на пульт пожарно - спасательной части № 1 Главного управления. Данное оборудование (программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг» - дежурно - диспетчерская - служба) в соответствии с договором обслуживает ООО ЧОП «Шторм-1» (Орловская область, Орловский муниципальный округ, п. Зареченский, ул. Престижная, д. 37А, тел. (4862) 20-11-02), которое имеет лицензию на осуществление вышеуказанной лицензируемой деятельности.

Заместитель начальника Главного управления –
начальник управления надзорной деятельности
и профилактической работы

А.Б. Александров



Буленков Николай Николаевич
8(4862) 42-98-43