



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Орловской области)**

ул. Сурена Шаумяна, 33, г. Орел, 302028
Тел.: (4862) 43-43-63, (4862) 44-98-60
Факс: (4862) 59-51-29, E-mail: GUOrel@57.mchs.gov.ru

15.12.2023 № ИБ-140-6460
На № 6-5705 от 12.12.2023

Заместителю главы администрации
Орловского муниципального округа
по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству
Шебанову С.Н.

e-mail: orlr@adm.orel.ru


О рассмотрении обращения

Уважаемый Сергей Николаевич!

Главным управлением МЧС России по Орловской области (далее – Главное управление) Ваше обращение, рассмотрено.

Сообщаем Вам, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, является одним из видов работ лицензируемой деятельности по монтажу техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. При этом Главное управление осуществляет только прием сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации (далее - АПС) при возникновении пожара, который поступает по проводному каналу (ТЛФ); каналу операторов сотовой связи (GSM); интернет - каналу (Ethernet), выделенному радиоканалу, спутниковому оборудованию.

На основании вышеизложенного для получения информации о характеристиках и типе принимающего устройства, а также получения технических условий для сопряжения его с АПС, Вам необходимо обратиться в организацию имеющую право осуществлять работы по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту автоматических систем (элементов автоматических



направлено письмо

систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

В Главном управлении имеется возможность приема сигнала срабатывания от установок автоматической пожарной сигнализации, установленных на объектах защиты на пульт пожарно - спасательной части № 1 Главного управления. Данное оборудование (программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг» - дежурно - диспетчерская - служба) в соответствии с договором обслуживает ООО ЧОП «Шторм-1» (Орловская область, , Орловский муниципальный округ, п. Зареченский, ул. Престижная, д. 37А, тел. (4862) 20-11-02), которое имеет лицензию на осуществление вышеуказанной лицензируемой деятельности.

Заместитель начальника Главного управления –
начальник управления надзорной деятельности и
профилактической работы

А.Б. Александров



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 3A7DD002648CE36A22961B61409A1C8C
Владелец: Александров Александр Борисович
Действителен с 16.02.2023 по 11.05.2024

Буленков Николай Николаевич
8(4862) 44-98-43



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ШТОРМ-1»

302528, Орловская обл., Орловский р-н
п. Зареченский, ул. Престижная д.37-А

тел./ факс (8-4862) 44-04-73

E.mail-storm-1@bk.ru

Исх. 12 от 20.01.2026 г.

Письмо

Сообщаем вам. Для вывода сигнала от пожарной сигнализации на пульт МЧС по Орловской области, расположенном в пожарно-спасательной части № 1 по охране Орла и Орловского района, на базе программно-аппаратный комплекс "Стрелец-Мониторинг". Вам потребуется установить оборудование: Тандем-IP-И исп. 01 (производитель Аргус-Спектр).

Сигнал передачи по каналу проводного (Ethernet).

Так как по постановлению правительства мобильный интернет во всех операторах выключен.

Директор ООО ЧОП «ШТОРМ-1»



(личная подпись)

С.А. Зуев