

**Общество с ограниченной ответственностью
частное охранное предприятие
«Кристи-3»**

ИНН 5752047727

КПП 575201001

юрид.адрес: 302026 г. Орел, Щепная пл., д.1,пом.16

почт.адрес: 302028 г. Орел,ул.Гуртьева,д.18

Тел/факс (4862) 45-40-96

Заместителю главы администрации округа по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Шебанову С.Н.

В ответ на ваше обращение прошу Вас учесть следующие рекомендации, необходимые для разработки проектной документации:

1. Систему охранной сигнализации построить на адресном оборудовании производителя ЗАО НВП «Болид». В качестве оборудования использовать:

а). Пульт контроля и управления С2000-М

б) Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ

в) Релейный блок С2000-СП1

г) Извещатели С2000-ПИК, С2000-ПИК-СТ, С2000-ИК исп.03 и т.д

д). Источник бесперебойного питания, типа РИП-12.

2. В систему охранной сигнализации включить интерфейс связи с центральной станцией Link LTE производителя ООО НТКФ «Си норд». Спроектировать рядом с местом установки пульта контроля и управления С2000-М. Интерфейс и пульт должны подключаться посредством 232 интерфейса для передачи данных на ПЦО. Предусмотреть прокладку кабеля от сетевого коммутатора, для подключения охранной сигнализации к локальной сети с доступом в интернет.

Приборы установить в помещении с уверенным сигналом сотовой связи.


3. Клавиатура С2000-К для осуществления постановки на охрану. Установить перед дверью, через которую будут входить сотрудники, ставить и снимать объект с охраны. Установить светозвуковой оповещатель, типа Маяк 12КП, над дверью с улицы, с целью индикации состояния системы

4. Выполнить блокировку помещений извещателями объема, типа С2000-ПИК, С2000-ПИК-СТ, С2000-ИК исп.03, 02 и т.д. Установить их во все помещения с наличием окон и уличных дверей или согласовать по необходимости с клиентом дополнительные условия.

5. Выполнить блокировку уличных дверей извещателями типа С2000-AP1 с ИО 102-20.

6. Уточнить, будут ли ставиться на охрану отдельные зоны здания. Если таковы зоны имеются, подвести к двери выхода из этой зоны клавиатуру С2000-К, установить над дверью светозвуковой оповещатель, типа Маяк 12КП, для индикации состояния сигнализации.

Директор ООО ЧОП «Кристи-3»



Савончик Сергей Станиславович