



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Росгвардия)**

**Федеральное государственное казенное
учреждение «Управление
вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской
Федерации по Орловской области»
(ФГКУ «УВО ВНГ России
по Орловской области»)**

ул. М. Горького, 47 З, Орел, 302040
тел./факс: 8(4862) 42-12-82, тел.: 8(4862) 42-12-83

17.03.2026 № 21210/555

на № 6-990 от 10.03.2026 г.

О направлении информации

Заместителю главы
администрации Орловского
муниципального округа по
строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству

С.Н. Шебанову

Уважаемый Сергей Николаевич !

На Ваш запрос сообщаю, что в соответствии с разделом 3, подразделом 25, пунктом «в» Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», «Заказчику» необходимо заключить договор с подразделением вневедомственной охраны по контролю за состоянием средств тревожной сигнализации, а также с организацией имеющей право производить техническое обслуживание технических средств охраны.

Требования к системам тревожной сигнализации приведены в методических рекомендациях ГУВО Росгвардии Р 102-2024.

1. Система тревожной сигнализации должна оборудоваться как стационарной кнопкой тревожной сигнализации, так и носимыми брелоками.

2. Все применяемые устройства тревожной сигнализации должны быть включены в Список технических средств безопасности, а также применять технические средства охраны включенные в актуальный на момент проведения монтажных работ Список технических средств безопасности, удовлетворяющих «Единым требованиям к системам передачи


извещений и объектовым техническим средствам охраны, предназначенным для применения в подразделениях вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации», утверждаемый техническим советом ГУВО Росгвардии.

3. Оконечное устройство должно обеспечивать передачу извещений на ПЦО УВО по г. Орлу по двум независимым каналам связи: сеть Internet/GSM канал. В настоящий момент на ПЦО УВО по г. Орлу оптимальным решением будет применение устройства оконечного объектового «Юпитер-2443» совместно с блоком питания «Юпитер-9131» производства ООО «Элеста».

В период разработки проекта системы тревожной сигнализации объекта, в случае их подключения на пункт централизованной охраны УВО по г. Орлу - ФФГКУ «УВО ВНГ России по Орловской области», рекомендую дополнительно обратиться в наш адрес, для окончательного согласования состава тревожной сигнализации объекта.

Контактный телефон для связи : 8 (4862) 760-777.

Начальник



Н.Н. Бородин