

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
(технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения

№ _____ 30в _____ от _____ 10.03.2026 г. _____

| | |
|--|---|
| Сведения об исполнителе | МУП г. Ижевска "Ижводоканал" ОГРН 1021801583121 426039, г. Ижевск, Воткинское шоссе, д. 204 тел.: (3412) 95-08-38 email: info@ivk.udm.net |
| Сведения о заявителе (для юридических лиц - полное и сокращенное наименования, основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, место нахождения и адрес, указанные в Едином государственном реестре юридических лиц, почтовый адрес, фактический адрес, контактный телефон и адрес электронной почты; для индивидуальных предпринимателей - наименование, основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства, почтовый адрес, контактный телефон и адрес электронной почты) | Автономное учреждение Удмуртской Республики "Ледовый дворец "Ижсталь" (АУ УР "Ледовый дворец "Ижсталь") ИНН 1833016656 ОГРН 1021801510510 426034, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Удмуртская, 222. тел. +7 (3412) 57-20-51 mail@izhstal.udmr.ru |
| Подключаемый объект | "Региональный центр развития баскетбола в г.Ижевске", расположенный по адресу: УР, г. Ижевск, Октябрьский район, в 70 м на восток от здания по адресу: ул.Береговая, 3. |
| Кадастровый номер земельного участка | 18:26:010067:921 |
| Информация о точке (точках) присоединения (адрес или описание местоположения точки или номер колодца или камеры) | - кольцевого водопровода диаметром Д=300 мм - водопровод диаметром Д=500 мм, проходящий в районе ул.Песочная-Кирова и реконструируемый участок водопровода диаметром Д=200 мм по ул.Песочная-50 лет Пионеры - ввода (-ов) водопровода - проектируемый кольцевой водопровод Д=300 мм (см.выше). |
| Информация о максимальной мощности (наг-рузке) в возможных точках присоединения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность подключения подключаемого объекта | - 72,63 м3/сут - хозяйственно-питьевые нужды; - 30,0 л/сек - наружное пожаротушение ; - 10,4 л/сек - внутреннее пожаротушение. |
| Срок действия технических условий | 3 года. В случае если в течение 12 календарных месяцев со дня выдачи технических условий заявителем не будет подано заявление о подключении, срок действия технических условий прекращается. В случае заключения договора о подключении технические условия, являющиеся приложением к такому договору, действуют до окончания срока действия такого договора. |

Исполнитель
Директор _____
" " _____ 20__ г.
 В.В. Катаев

Заявитель

" " _____ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
(технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения

№ _____ 31к _____ от _____ 10.03.2026 г. _____

| | |
|---|---|
| Сведения об исполнителе | МУП г. Ижевска "Ижводоканал" ОГРН 1021801583121 426039, г. Ижевск, Воткинское шоссе, д. 204 тел.: (3412) 95-08-38 email: info@ivk.udm.net |
| Сведения о заявителе <i>(для юридических лиц - полное и сокращенное наименования, основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, место нахождения и адрес, указанные в Едином государственном реестре юридических лиц, почтовый адрес, фактический адрес, контактный телефон и адрес электронной почты; для индивидуальных предпринимателей - наименование, основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства, почтовый адрес, контактный телефон и адрес электронной почты)</i> | Автономное учреждение Удмуртской Республики "Ледовый дворец "Ижсталь" (АУ УР "Ледовый дворец "Ижсталь") ИНН 1833016656 ОГРН 1021801510510 426034, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Удмуртская, 222. тел. +7 (3412) 57-20-51 mail@izhstal.udmr.ru |
| Подключаемый объект | "Региональный центр развития баскетбола в г.Ижевске", расположенный по адресу: УР, г. Ижевск, Октябрьский район, в 70 м на восток от здания по адресу: ул.Береговая, 3. |
| Кадастровый номер земельного участка | 18:26:010067:921 |
| Информация о точке (точках) присоединения <i>(адрес или описание местоположения точки или номер колодца или камеры)</i> | - канализация диаметром Д=500 мм, проходящая с южной стороны жилого дома №5 по ул. Береговая, в существующем колодце. |
| Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присоединения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность подключения подключаемого объекта | - 73,34 м3/сут |
| Срок действия технических условий | 3 года. В случае если в течение 12 календарных месяцев со дня выдачи технических условий заявителем не будет подано заявление о подключении, срок действия технических условий прекращается. В случае заключения договора о подключении технические условия, являющиеся приложением к такому договору, действуют до окончания срока действия такого договора. |

Исполнитель
Директор



Заявитель

_____ 20__ г.