



10.02.2026 № 10/СХ-36-94

На № _____ от _____

Директору
ООО «Академия баскетбола
«Купол»
М.Ф. Зиятдинову

Уважаемый Марат Фанилевич!

В ответ на ваше письмо от 09.02.2026 №АБ/12-3, направляем технические условия на вынос самотечного коллектора Д500 из пятна застройки объекта «Региональный центр развития баскетбола РФБ в городе Ижевске».

1. Проектом предусмотреть вынос участка канализационного коллектора от колодца К1-166 (ориентировочная глубина колодца 4,7м) до колодца К1-172 (ориентировочная глубина колодца 2,5м), к северу от пятна застройки объекта (в район асфальтированной дороги по ул.Береговая), согласно прилагаемой схеме. Обеспечить самотечность канализационной сети
2. Здание СК «Купол» переподключить к вновь проектируемому канализационному коллектору
3. Переподключение проектируемого коллектора к существующей магистральной сети предусмотреть в канализационном колодце К1-172, расположенном на ул.Песочная
4. Проект выноса сетей согласовать с МУП г.Ижевска «Ижводоканал»,
5. Вновь построенный участок канализационного коллектора передать на баланс МУП г.Ижевска «Ижводоканал»

Заместитель генерального директора
по строительству и энергетике

А.П. Кулюшин