

03.04.2016 № 033-СЗ-1Р-108

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору  
АУ УР «Ледовый дворец «Ижсталь»  
П.А. Сипко

О подключении к т/с

Уважаемый Павел Александрович!

В ответ на ваше письмо № 0209/01-08 от 24.03.2026 информируем вас об отсутствии возможности для подключения к действующей тепловой сети. В данный момент осуществляются мероприятия по техническому перевооружению тепловой сети с целью увеличения её пропускной способности.

На сегодняшний день возможно предоставить только текущие параметры теплоносителя в точке подключения:

- давление теплосети Р1- 6,4 кгс/см<sup>2</sup>, Р2- 6,1 кгс/см<sup>2</sup>, температурный график 110/70° С,
- давление ГВС в точке подключения Р- 4,5 кгс/см<sup>2</sup>, температура ГВС 70° С.

С уважением,  
заместитель генерального директора  
по строительству и энергетике



А.П. Кулюшин