



Муниципальное унитарное предприятие  
г. Ижевска «Ижводоканал»  
(МУП г. Ижевска «Ижводоканал»)

Воткинское шоссе, д. 204, г. Ижевск, 426039  
тел.: (3412) 95-08-38, факс: (3412) 21-45-88  
e-mail: info@ivk.udm.net; http://izhvodokanal.ru  
ОКПО 05103681; ОГРН 1021801583121  
ИНН/КПП 1826000408/184001001

Главе МО «Город Ижевск» Чистякову Д.А.  
main@izh.udmr.ru

Начальнику Управления строительства  
Администрации г. Ижевска Карпову С.В.  
stroitel@izh.ru

*26.01.2024г. № 1476/17-15-128*

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

В ответ на письмо исх. № 0230/01-18ДО от 19.01.2024 г., в дополнение к ранее направленному письму исх. № 18280/17-15-128 от 20.11.2023 г. о возможных точках присоединения (см. Приложение 1), направляем информацию об ориентировочной стоимости технологического присоединения к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения здания физкультурно-оздоровительного комплекса с гостиницей на земельном участке с кадастровым номером 18:26:010067:921, расположенном по адресу: г. Ижевск, Октябрьский район, в 70 метрах на восток от здания по ул. Береговой, 3, по состоянию на текущую дату:

- ориентировочный размер платы за подключение (технологическое присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения составляет - 22 млн рублей,
- ориентировочная стоимость подключения к централизованной системе водоотведения составляет – 25 млн рублей.

Указанный размер платы за подключение является ориентировочным, окончательный размер платы за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения утверждается индивидуально Приказами Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР, на стадии заключения договоров о подключении к сетям водоснабжения и водоотведения на основании заявления о подключении от правообладателя земельного участка с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", "Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения", утв. постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 г. № 2130, после предоставления заказчиком необходимого пакета документов и информации, в т.ч. уточненной информации по требуемым расходам воды и стоков и месту размещения проектируемого здания.

Указанный размер платы за подключение включает стоимость строительства внеплощадочных сетей водопровода и канализации (от точек присоединения к существующим сетям водоснабжения и водоотведения до границы земельного участка с кад. № 18:26:010067:921) и строительство КНС (устройство которой требуется в границах земельного участка с кад. № 18:26:010067:921) и не включает в себя стоимость строительства внутриплощадочных сетей водопровода и канализации.

Приложения: 1. Копия письма исх. № 18280/17-15-128 от 20.11.2023 г. – в 1 экз. на 1 л.

Заместитель директора по  
строительству и реконструкции  
(на основании доверенности № 28/111-20 от 01.01.2024 г.)

 А.М. Ромашко

исп.: Курникова Т.В.  
тел. 95-08-63

При ответе просьба ссылаться на наш исходящий номер и дату





Муниципальное унитарное предприятие  
г. Ижевска «Ижводоканал»  
(МУП г. Ижевска «Ижводоканал»)

Воткинское шоссе, д. 204, г. Ижевск, 426039  
тел.: (3412) 95-08-38, факс: (3412) 21-45-88  
e-mail: info@ivk.udm.net; http://izhvodokanal.ru  
ОКПО 05103681; ОГРН 1021801583121  
ИНН/КПП 1826000408/184001001

20.11.2023г. № 18280/17-15-128

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Заместителю Главы Администрации  
г. Ижевска по ЖКХ и строительству

Гуляеву В.М.

main@izh.udmr.ru

Приложение 1 к письму  
исх. № 1476/17-15-128 от  
26.01.2024г.

Уважаемый Владимир Михайлович!

В ответ на письмо исх. № 5763/01-18ДО от 10.11.2023 г. о возможности присоединения к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения объекта - здания физкультурно-оздоровительного комплекса с гостиницей на земельном участке с кадастровым номером 18:26:010067:921, расположенном по адресу: г. Ижевск, Октябрьский район, в 70 метрах на восток от здания по ул. Береговой, 3, сообщаем следующее:

1. Для обеспечения водоснабжения объекта (с ориентировочными нагрузками по воде 4,52л/сек – на хозяйственно-питьевые нужды, 2х2,6 л/сек – внутреннее и 35,0 л/сек – наружное пожаротушение) требуется:

- строительство кольцевого участка водопровода диаметром Ду=300 мм от водопровода Д=500мм, проходящего с северо-восточной стороны территории ИЭМЗ "Купол" по ул. Песочной, 3 (с устройством новой камеры в точке присоединения), до водопровода Д=200 мм, проходящего с юго-западной стороны жилого дома по ул. 50 лет Пионерии, 47 (по возможности в существующем колодце с выполнением его реконструкции);

- строительство двух вводов водопроводов Ду=200/100 мм (диаметр необходимо уточнить проектом) от проектируемого кольцевого участка водопровода Ду=300 мм (см. выше) до подключаемого объекта, с устройством водопроводной камеры на вводах водопровода вблизи земельного участка 18:26:010067:921 с выполнением закольцовки трубопроводов с установкой пожарных гидрантов в данной камере.

Обращаем внимание, что для обеспечения автоматического пожаротушения объекта требуется устройство пожарных резервуаров, т.к. существующие водопроводные сети г. Ижевска по степени обеспеченности подачи воды относятся к III категории (см. п. 15.9 СП 31.13330.2021), т.е. в соответствии с данным пунктом и п. 11.4 СП 31.13330.2021 допускается перерыв и снижение подачи воды потребителям, соответственно действующая система водоснабжения не отвечает требованиям по бесперебойному водоснабжению и не может быть использована в качестве основного водопитателя для системы автоматического водяного пожаротушения.

2. Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод объекта возможно в канализацию диаметром Д=500 мм, проходящую с южной стороны жилого дома по ул. Береговой, 5. Учитывая существующий рельеф местности земельного участка с к.н. 18:26:010067:921 требуется строительство канализационной насосной станции (КНС) в границах данного земельного участка.

Заместитель директора по  
строительству и реконструкции  
(на основании доверенности № 16/111-20 от 01.01.2023 г.)

 А.М. Ромашко

исп.: Курникова Т.В.  
тел. 95-08-63

При ответе просьба ссылаться на наш исходящий номер и дату