



Муниципальное унитарное предприятие
г. Ижевска «Ижводоканал»
(МУП г. Ижевска «Ижводоканал»)

Воткинское шоссе, д. 204, г. Ижевск, 426039
тел.: (3412) 95-08-38, факс: (3412) 21-45-88
e-mail: info@ivk.udm.net; http://izhvodokanal.ru
ОКПО 05103681; ОГРН 1021801583121
ИНН/КПП 1826000408/184001001

Заместителю Главы Администрации
г. Ижевска по ЖКХ и строительству

Гуляеву В.М.

main@izh.udmr.ru

20.11.2023г. № 18280/17-15-128

на № _____ от _____

Уважаемый Владимир Михайлович!

В ответ на письмо исх. № 5763/01-18ДО от 10.11.2023 г. о возможности присоединения к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения объекта - здания физкультурно-оздоровительного комплекса с гостиницей на земельном участке с кадастровым номером 18:26:010067:921, расположенном по адресу: г. Ижевск, Октябрьский район, в 70 метрах на восток от здания по ул. Береговой, 3, сообщаем следующее:

1. Для обеспечения водоснабжения объекта (с ориентировочными нагрузками по воде 4,52л/сек – на хозяйственно-питьевые нужды, 2х2,6 л/сек – внутреннее и 35,0 л/сек – наружное пожаротушение) требуется:

- строительство кольцевого участка водопровода диаметром Ду=300 мм от водопровода Д=500мм, проходящего с северо-восточной стороны территории ИЭМЗ "Купол" по ул. Песочной, 3 (с устройством новой камеры в точке присоединения), до водопровода Д=200 мм, проходящего с юго-западной стороны жилого дома по ул. 50 лет Пионерии, 47 (по возможности в существующем колодце с выполнением его реконструкции);

- строительство двух вводов водопроводов Ду=200/100 мм (диаметр необходимо уточнить проектом) от проектируемого кольцевого участка водопровода Ду=300 мм (см. выше) до подключаемого объекта, с устройством водопроводной камеры на вводах водопровода вблизи земельного участка 18:26:010067:921 с выполнением закольцовки трубопроводов с установкой пожарных гидрантов в данной камере.

Обращаем внимание, что для обеспечения автоматического пожаротушения объекта требуется устройство пожарных резервуаров, т.к. существующие водопроводные сети г. Ижевска по степени обеспеченности подачи воды относятся к III категории (см. п. 15.9 СП 31.13330.2021), т.е. в соответствии с данным пунктом и п. 11.4 СП 31.13330.2021 допускается перерыв и снижение подачи воды потребителям, соответственно действующая система водоснабжения не отвечает требованиям по бесперебойному водоснабжению и не может быть использована в качестве основного водопитателя для системы автоматического водяного пожаротушения.

2. Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод объекта возможно в канализацию диаметром Д=500 мм, проходящую с южной стороны жилого дома по ул. Береговой, 5. Учитывая существующий рельеф местности земельного участка с к.н. 18:26:010067:921 требуется строительство канализационной насосной станции (КНС) в границах данного земельного участка.

Заместитель директора по
строительству и реконструкции
(на основании доверенности № 16/111-20 от 01.01.2023 г.)

 А.М. Ромашко

исп.: Курникова Т.В.
тел. 95-08-63

При ответе просьба ссылаться на наш исходящий номер и дату