

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, ХАБАРОВСКИЙ РАЙОН  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ТОПОЛЕВСКОЕ»

680510  
Хабаровский район  
с. Тополево, ул. Центральная 15

Врид начальника ФГКУ  
«Амурский СЦ МЧС России»

№ 182 от 18 06 2026г.

Охину А.А.

В соответствии с заявкой о предоставлении информации о возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения планируемого к размещению объекта «Строительство и реконструкция ФГКУ «Амурский спасательный центр МЧС России» Хабаровский край г.Хабаровск, 2-ой этап» на земельном участке с кадастровым номером 27:2360040402:151, направляем в Ваш адрес предварительные технические условия № В 062607 от 18.06.2026г.

В соответствии с Правилами № 2130 п.16 «Правила подключения объекта капитального строительства к централизованным сетям горячего, холодного водоснабжения и водоотведения» отсутствия свободных мощностей и возможности обеспечения гидравлических возможностей на объектах централизованных систем холодного водоснабжения предлагаем Вам выбрать один из возможных вариантов создания технической возможности подключения к системе холодного водоснабжения:

- заключение договора о подключении с платой, установленной в индивидуальном порядке, без внесения изменений в инвестиционную программу предприятия;
- заключение договора о подключении будет осуществлено после внесения необходимых изменений в схему водоснабжения и инвестиционную программу МУП «Тополевское».

В случае выбора второго варианта подключения к ЦСВ, в письме должно быть указано согласие на подключение после выполнения МУП «Тополевское» мероприятий, указанных в п.16 Правил № 2130, не зависимо от сроков их исполнения. Ответ о выборе вариантов подключения просим предоставить в наш адрес в течении 15 дней со дня направления данного письма.

Директор  
МУП «Тополевское»

В.Н. Балуев



с. Тополево

« 18 » 06 2026 г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА  
ВОДОСНАБЖЕНИЕ  
№ В 062607**

действуют с 18.06.2026 г. по 18.06.2026 г.

**Планируемого для размещения объекта: « Строительство и  
реконструкция ФГКУ «Амурский спасательный центр МЧС  
России» Хабаровский край г.Хабаровск, 2-ой этап»  
расположенного по адресу: г.Хабаровск Матвеевское шоссе  
д.52а» кадастровый номер земельного участка  
27:23:0040402:151.**

МУП «Тополевское» согласовывает подключение холодного водоснабжения  
планируемого к размещению объекта: «Строительство и реконструкция ФГКУ «Амурский  
спасательный центр МЧС России» Хабаровский край г.Хабаровск, 2-ой этап», с объемом  
потребления 112,29 м³/сутки, к существующим сетям ВОДОСНАБЖЕНИЯ в индивидуальном  
порядке, на следующих технических условиях

1. Точка подключения:
  - к централизованной магистральной сети водоснабжения в районе объекта:  
водопроводной насосной станции «3-й подъема» ул.Штурманской.
  - к сети водоснабжения планируемого к размещению объекта на границе земельного  
участка строительства с кадастровым номером 27:23:0040402:151.
2. Диаметр трубопровода, в который разрешена врезка, материал труб: Ø 300 мм, ПЭ 100  
SDR17.
3. Способ прокладки трубопровода, в который разрешена врезка: подземный, на глубину не  
менее 2,4 м.
4. Располагаемый напор в точке врезки 3,4 кгс/см².
5. Особые условия организации, разрешающей подключение:
  - 5.1. Произвести расчёт водопотребления, в соответствии с нормативными документами,  
расчёт представить для согласования.
  - 5.2. Врезку выполнить из труб ПЭ 100 SDR17 диаметром, согласно расчёта, расчет  
предоставить на согласования.
  - 5.3. Выполнить проект прокладки водопроводной сети в соответствии с СП  
31.13330.2021, предоставить на согласование.
  - 5.4. Установить прибор учета холодного водоснабжения и сдать по акту.
  - 5.5. В местах врезки установить запорную арматуру шарового типа, установить  
водопроводные колодца.
  - 5.6. Предусмотреть по схеме прокладки водопровода промежуточные смотровые  
колодца.
  - 5.7. Заключение договор с МУП «Тополевское» на технологическое присоединение.
  - 5.8. Технические условия считаются выполненными, после сдачи работ представителю  
МУП «Тополевское» с составлением соответствующего акта.

М.П.



Директор МУП «Тополевское»

В.Н.Балуев