

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЭЛЛАДА»

390042, г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, д.5
Р/с 40702810200000061840, К/с 30101810545374525113
в Росбанк филиал Акционерного общества «Т Банк» БИК 044525113
ИНН 6229047842 КПП 622901001 ОГРН 1046206009607

Исх. №11 от 28.07.2026

Директору ООО «Технология»
С.С. Поздееву
426035, Удмуртия,
г. Ижевск, ул. Грибоедова, д. 30А

Уважаемый Сергей Александрович!

В рамках договора, заключенного между ООО «Эллада» и ООО «Технология» по Разработке проектной документации на здание «Автоматического Склада ГП и Сырья», расположенного по адресу: г. Рязань, район Восточный промузел, 21 с кадастровым номером №62:29:0120003:101 просим Вас:

1. Сообщить возможность размещения автоматических зарядных устройств для 3D-шатла внутри помещения склада со стеллажами. В случае невозможности просим сообщить возможные варианты размещения зарядных автоматических устройств 3D-шатлов с выездом на 1 или 2 этажах 3-х этажной пристройки (открыто или в тамбур-шлюзах). Тип аккумулятора 3D-шатла – Li-on.
2. Нормальная температура эксплуатации технологического оборудования от +5°C до 40 °C. Просим рассчитать и сообщить максимально возможную температуру в помещении склада в тёплый период года в верхней зоне помещения в пространстве от 0 до 22 м от уровня пола.
3. Сообщить необходимость или отсутствие необходимости применения дополнительных средств пожаротушения в складе (оси 1-12) с учётом работы системы замещения кислорода FireX.
4. Выходы конвейеров из складской зоны в зону комплектации и экспедиции оборудовать тамбур-шлюзами с повышенной герметичностью с целью минимизации потерь гипоксической среды внутри помещения. Просим Вас предложить варианты штор или других видов закрытия проёмов.

Представитель ООО «Эллада»

по доверенности № 11032024/70337 от 11.03.2024 г.  Лифанов В.В.