

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЭЛЛАДА»

390042, г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, д.5
Р/с 40702810200000061840, К/с 30101810545374525113
в Росбанк филиал Акционерного общества «Т Банк» БИК 044525113
ИНН 6229047842 КПП 622901001 ОГРН 1046206009607

Исх. №9 от 23.07.2026

В ответ на ваше письмо № 0675 от 17.07.2026 просим Вас:

1. Учесть, что объединённый пожарный водопровод выполнен из ПНД трубы Ø160 мм. Данная труба проложена внутри чугунных труб 200 и 300 м. Данная информация указана на топосъёмке левее проектируемого объекта. Просим это учесть при проектировании.
2. Демонтировать пожарный водопровод вдоль оси А склада полностью нельзя, так как он обеспечивает водой пожарный гидрант для резервуарного склада СУГ и ДМЭ. Необходимо предусмотреть его вынос из пятна застройки здания. Также на ответвлении от данного водопровода запитывается завод монтажных пен.
3. Для пожарного водопровода просим предусмотреть только 2 ввода в здание. Просим учесть счётчики воды.
4. При проектировании учесть существующие пожарные гидранты.
5. Для обоснования необходимости повышающей насосной просим выслать обоснование и расчёты недостаточности существующего напора воды.
6. Для канализации и водоснабжения предусмотреть минимальное количество колодцев и преимущественно вне дорог. При прокладке в зоне дорог предприятия применять прокладку методом ГНБ, для минимизации ограничения движения автотранспорта предприятия и во время строительства проектируемого объекта.
7. Присоединение ливнёвой сети и хоз-бытовой канализации выполнять в существующих колодцах.
8. Закольцовку пожарного водопровода предусмотреть между складом и резервуарным парком СУГ и ДМЭ
9. Для полного представления по сводному плану сетей просим показать тепловую сеть и кабельную линию от ТП. Проект на БКТП прилагаем по ранее высланной ссылке на ИРД
10. В настоящий момент прорабатывается возможность получения ТУ на отведение ливнёвых стоков в существующую ливнёвую канализацию промплощадки. Получение ТУ о возможности присоединения ожидается до 31.07.2026.

Представитель ООО «Эллада»

по доверенности № 11032024/70337 от 11.03.2024 г.

Лифанов В.В.