

исх. № 04-46
от " 23 " 03 2026г.

**Технические условия
на подключение к инженерным сетям
МУП "ТО УТВиВ №1" МО СР**

объекта : "Центр досуга и творчества в с.п. Русскинская"

по адресу:

ХМАО-Югра, Сургутский район, д.Русскинская, ул.Ветеранов

ЗУ кн.86:03:0070202:1197

Взамен ранее выданным № 07-206/1 от 07.11.2025г.

Заказчик: МКУ УКС Сургутского района

Водоотведение:

1. Точка подключения- существующий канализационный колодец КК (т.В см. схему)
2. Максимальное количество образующихся стоков - 2,686 м³/сут.
3. Существующий диаметр в точке подключения Ду - 150 мм
4. Разработать проект подключаемых трубопроводов водоотведения в специализированной организации, имеющей свидетельство СРО.
5. Проектом предусмотреть:
 - 5.1 Протяженность (диаметр) перекачиваемого трубопровода определить расчетом.
 - 5.2 Соблюдение уклонов (по необходимости).
 - 5.3 Устройство промежуточных колодцев согласно требований нормативной документации (по необходимости).
 - 5.4 Предусмотреть гидроизоляцию колодцев.
 - 5.5 Переходы трубопроводов под проезжими частями надлежит принимать в футлярах.
6. Проект согласовать с МУП "ТО УТВиВ № 1" МО СР.
7. Выполнить строительство подключаемых трубопроводов согласно разработанного проекта.
8. Подключение сетей согласовать с МУП "ТО УТВиВ № 1" МО СР.

Общие требования:

1. Подключение объекта к инженерным сетям ресурсоснабжающего предприятия провести в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.ноября 2021г. № 2130 "Об утверждении Правил подключения(технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства РФ и положений отдельных актов Правительства РФ".
2. Работы по строительству объектов инженерной инфраструктуры подлежат обязательному курированию специалистами МУП "ТО УТВ и В №1" МО СР.
О начале предстоящих работ извещать за 3 дня.
3. Обратную засыпку траншей с уложенными в них трубопроводами производить в присутствии представителей МУП "ТО УТВ и В №1" МО СР.
4. Произвести испытания на пролив-просвет переустроенных сетей в присутствии представителей МУП "ТО УТВиВ №1" МО СР.
5. Восстановить благоустройство по окончании строительства инженерных сетей.
6. Предоставить данные геодезической съемки прохождения инженерных сетей объекта в МУП "ТО УТВиВ №1" МО СР.
7. Один экземпляр исполнительной документации предоставить в МУП "ТО УТВиВ № 1" МО СР.
8. Срок подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения три года с даты выдачи технических условий
9. Технические условия без приложения - схемы считаются не действительными.

Технические условия действительны 3 года

Заместитель главного инженера

Согласовано:

Начальник ПТО: Носырова Р.И.

Исполнитель:

инженер ПТО: Крутовская О.М.

тел. 777-000 (доб.4-148)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Муниципальное Унитарное
предприятие

**"ТЕРРИТОРИАЛЬНО
ОБЪЕДИНЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ № 1"**
**Муниципального образования
Сургутский район**

628433 ХМАО-Югра, пгт.Белый Яр
ул. Набережная ,3

М.В. Рыбалкин

СХЕМА подключения объекта: " Центр досуга и творчества с.п.Русская"
ХМАО-Югра, Сургутский район, д.Русская, ул.Ветеранов(86:03:0070202:1197)



● т.В. – точка подключения к сети водопровода