



ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»  
ТРАНСЭНЕРГО

НТПЗ  
Б.А. Федорову

ОКТЯБРЬСКАЯ ДИРЕКЦИЯ  
ПО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЮ

КЕМСКАЯ ДИСТАНЦИЯ  
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Северная Пуэтная ул., 13,  
г. Кемь, Республика Карелия, 186615,  
тел./факс: (81458) 35-10, (81458) 32-14,  
e-mail: ECHg\_OrlovaSI@orw.rzd, ECHg\_OrlovaSI@orw.ru

« 21 » июля 2020г.  
N. Л/кх.-433/ОКТ 349

Уважаемый Борис Анатольевич!

В ответ на телеграмму №ИСХ-849/ОКТ НТП от 16.06.2020 года, по рассмотрению рабочей документации «Строительство угольной котельной станции Кемь, сообщаю следующие:

Рассмотрев представленную рабочую документацию «Система электроснабжения» № 10134/06-10134/06-1-002-0332-2019ИОС1, выявлено отсутствие мероприятия по замене на ТП-26 временного силового трансформатора 250кВа(10/0,4) на 400кВа(10/0,4).

Вышеизложенное мероприятие по установке более мощного трансформатора на ТП-26 было указано при разработке проекта технических условий №4/19 от 07.08.2019 года.

Главный инженер  
Кемской дистанции электроснабжения

Д.А. Новиков

Исп. ЭЧТэ-9 Куракевич В.А. Тел. (12) 420-72.