

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

1. Раздел 3, том 3, лист АР-6. Раздел 4, том 4, лист КР-7. Предусмотреть размещение групповых ячеек (помещения №№: 6-11; 12-16) в отдельных блоках или частях здания, отделенных от частей здания другого назначения (административно-хозяйственных, бытовых, технических и др.) противопожарными стенами не ниже 2-го типа (с заполнением проёмов противопожарными дверями 2-го типа) (п. 5.2.4. СП 4.13130.2013, табл. 23, 24 ТРопПБ).

2. Раздел 3, том 3, лист АР-7. Раздел 4, том 4, лист КР-14. Раздел 9, том 9, лист ПБ-3. Выход на чердак предусмотреть из лестничной клетки (п.п. 7.6, 7.7 СП 4.13130.2013).

3. Раздел 3, том 3, лист АР-7. Раздел 9, том 9. При применении дверей с остеклением предусмотреть защитные решётки до высоты не менее 1,2 м (п. 5.2.27 СП 1.13130.2009).

4. Раздел 9, том 9, лист ПБ-16. Предусмотреть огнезащитную обработку стропил и обрешётки чердачного покрытия огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности (п. 5.4.5 СП 2.13130.2012).

5. Раздел 9, том 9, листы ПБ-19,20. Представить описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, внутреннего противопожарного водопровода, противоподымной защиты) (п. 26и Положения).

6. Раздел 9, том 9, лист ПБ-21. Представить описание и обоснование необходимости размещения оборудования противопожарной защиты, управления таким оборудованием (п. 26к Положения).

7. Раздел 9, том 9. Представить проектные решения по передаче на пульт в подразделение пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объекта извещений о пожаре от системы АПС. Предусмотреть на проектируемом объекте установку технических средств, соответствующих техническим требованиям ГУ МЧС по Республике Коми (п. 14.4 СП 5.13130.2009).

8. Раздел 9, том 9, лист ПБ-20. Обосновать принятый 3-й тип СОУЭ при требуемом 2-м. Также обосновать принятое проектное решение по оповещению при пожаре только методиста. А при отсутствии методиста (отпуск, болезнь, вакансия и пр.) кого оповещать? Привести в соответствие с требованиями нормативных документов (п.7, табл.2 п.1 СП 3.13130.2009).

9. Раздел 9, том 9. Предусмотреть оборудование электрощитов и электрошкафов (в т.ч. распределительных устройств) в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 при объёме до 0,1 м³ - автоматической пожарной сигнализацией, при объёме 0,1 м³ и более -автономными установками пожаротушения (п. 8 табл. А4 прилож. А СП 5.13130.2009, письмо ФГБУ ВНИИПО МЧС РФ от 21.09.2011 № 13-4-03-5108ф).

10. Раздел 9, лист ПБ-20. Обосновать отсутствие в коридоре 1-го этажа (№ 4) противоподымной вентиляции, при длине коридора более 15 м (п. 7.2в СП 7.13130.2013).

11. Раздел 9, том 9, лист ПБ-20, ПБ-2,3. В текстовой части указано, что принята СОУЭ 3-го типа, далее по тексту указано, что СОУЭ «должна быть» 2-го типа, далее по тексту представлено описание СОУЭ 3-го типа. Привести в соответствие.