

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт  
Промышленных зданий и сооружений - ЦНИИПромзданий»  
(АО «ЦНИИПромзданий»)

ПРОТОКОЛ

Объект:  
«Развитие аэропортового комплекса  
Петропавловск-Камчатский (Елизово). Строительство  
Нового аэровокзального комплекса в аэропорту  
Петропавловск-Камчатский (Елизово)»

№: ТС-А-1-12-20

Дата: 02.12.2020 г.

г. Москва

Техническое совещание по теме:

**Разграничение зон ответственности при разработке инженерных разделов**

Председатель: В.Е. Леонтьев

Присутствовали: Д.В. Боровских; С. Ванина; А.Н. Боровских.

**Повестка дня:** Разграничение зон ответственности между А.Н. Дмитриевым и Д.В. Боровских

**Постановили:**

№ п/п	Мероприятие	Исполнитель	Срок выполнения
1	Определены следующие границы проектирования: - <b>по разделам ЭОМ (электроснабжение)</b> – до вводных автоматов ВРУ/ГРЩ 0,4 кВ – зона ответственности А.Н. Дмитриева, начиная с водных автоматов ВРУ/ГРЩ 0,4 кВ – зона ответственности Д.В. Боровских; - <b>по разделам В (водоснабжение)</b> – до первой задвижки на вводе в здание – зона ответственности А.Н. Дмитриева, начиная с первой задвижки на вводе и далее – зона ответственности Д.В. Боровских; - <b>по разделам К (канализация)</b> – до первого колодца – зона ответственности Д.В. Боровских, начиная с первого колодца - зона ответственности А.Н. Дмитриева (профиль прокладки канализационной трубы от вывода из здания до первого колодца разрабатывает А.Н. Дмитриев); - <b>по разделам ТМ (теплоснабжение)</b> – до первого шва на вводе в здание - зона ответственности А.Н. Дмитриева, начиная с первого шва на вводе в здание - зона ответственности Д.В. Боровских; - <b>по разделам СС (сети связи)</b> – до первой распределительной коробки помещения ввода - зона ответственности А.Н. Дмитриева, начиная с первой распределительной коробки помещения ввода - зона ответственности Д.В. Боровских; - по разделам ПВ (пожарный водопровод) – до первой задвижки на вводе в здание – зона ответственности А.Н. Дмитриева, начиная с первой задвижки на вводе и далее – зона ответственности Д.В. Боровских; - <b>сети тепло, холодоснабжения от здания Инженерного блока до здания АВК</b> – зона ответственности А.Н. Дмитриева;	Леонтьев В.Е. (АО «ЦНИИПромзданий»)  Дмитриев А.Н.  Боровских Д.В. (ООО «ВИДА Инжиниринг»)	До конца срока разработки Рабочей документации

	<b>- сети холодоснабжения от холодильного центра Инженерного блока до площадки холодильного оборудования – зона ответственности Д.В. Боровских.</b>		
--	---	--	--


Согласовано:



В.Е. Леонтьев (АО «ЦНИИПромзданий»)



А.Н. Дмитриев



Д.В. Боровских (ООО «ВИДА Инжиниринг»)