

Пнд, 22 Мар 2021 15:09

# Fwd: FW: Вопросы к проекту 11/0456-18-19-ОВ. Кап.ремонт столовой №51. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.



От: Пашков Константин Викторович &lt;doxs@list.ru&gt;

Кому: pto\_ai-kom &lt;pto\_ai-kom@list.ru&gt;

--

Отправлено из Mail.ru для Android

----- Пересланное письмо -----

От: Соляник Инга Николаевна [inga.solyanik@uralchem.com](mailto:inga.solyanik@uralchem.com)Кому: ПТО [pto\\_ai-kom@list.ru](mailto:pto_ai-kom@list.ru), Пашков Константин [doxs@list.ru](mailto:doxs@list.ru)

Дата: понедельник, 22 марта 2021г., 17:08 +05:00

Тема: FW: Вопросы к проекту 11/0456-18-19-ОВ. Кап.ремонт столовой №51. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

**From:** Боброва Татьяна Юрьевна <[tatiana.bobrova@uralchem.com](mailto:tatiana.bobrova@uralchem.com)>**Sent:** Monday, March 22, 2021 3:49 PM**To:** Соляник Инга Николаевна <[inga.solyanik@uralchem.com](mailto:inga.solyanik@uralchem.com)>**Сс:** Левин Александр Геннадьевич <[alexander.levin@uralchem.com](mailto:alexander.levin@uralchem.com)>**Subject:** Вопросы к проекту 11/0456-18-19-ОВ. Кап.ремонт столовой №51. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

Добрый день, прошу переслать в ООО «АЙ-КОМ».

Вопросы к проекту «11/0456-18-19-ОВ капитальный ремонт столовой №51 корпус №119 филиал «Азот» «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники»:

Система отопления:

1. листы 1,2,3 11/0456-18-19-ОВ.С (спецификации)-прошу указать соответствующие характеристикам ГОСТы на арматуру и фасонные части, артикулы; указанный в проекте ГОСТ 9544-2005-для определения герметичности затворов и классы герметичности. По данному ГОСТу невозможно определить характеристики указанных материалов (краны, фасонные части).
2. П.п.18,44- указать правильный ГОСТ, так как труба указана сварная, а указанный в проекте ГОСТ 3262-75-водогазопроводные трубы, естественно, наружный диаметр и цена будут отличаться.
3. П.п.23,49-прошу указать, для каких работ шурупы латунные.
4. П.п.24,50- прошу указать какие-то дополнительные характеристики гильзы противоударной (артикул, материал..).
5. П.п.26,52.1- указать марку раствора и толщину заделок.
6. Листы 3,4-радиаторы биметаллические HALSEN: прошу указать артикулы (коды), корректировать марки радиаторов (500/80/8-8 означает количество секций, а в проекте есть и 5, и 6 секций).
7. П.61- прошу проверить длину трубопроводов для гидравлических испытаний (длина труб без фасонных частей-864 м).
8. П.62- распределительный контур готовый в сборе или все устанавливаем отдельно? Прошу указать артикулы, диаметры, как крепятся (фланцевые соединения, резьба..).
9. Листы 6,8,9 11/0456-18-19-ОВ.ГЧ-указана ссылка, на лист 1 условные обозначения-совсем не совпадают (например, 9- это труба, а в обозначениях указана стена, перекрытие), прошу пояснить.
10. Лист 2 11/0456-18-19-ОВ.ГЧ-. Раздел отопление.п.4- указаны работы по окраске неизолированных трубопроводов. Прошу указать в спецификации объёмы работ (каких трубопроводов и сколько м).

11. Лист 2 11/0456-18-19-ОВ.ГЧ-. Раздел вентиляция.п.5-указаны работы по огнезащите, прошу указать в спецификации количество материалов и объёмы работ.

Вентиляция ЛИСТЫ 4-24:

1. П.63-указать материал дефлектора.
2. Указать материал решеток РВП (артикул).
3. Указать вес кронштейнов под вентиляторы.
4. Прошу уточнить, в столбце примечание указана общая площадь фасонных частей воздуховодов?
5. Указать марку раствора и толщину заделок.
6. Указать номера виброизоляторов.
7. Указать материал, диаметры и длину гибких вставок.
8. П.142- указать, что за основание (марка, артикул, вес)?
9. Указать, какие заслонки с ручным приводом, а какие с электроприводом.
10. Указать артикул стаканов монтажных, вес.
11. Указать материал зонтов вентиляционных, зонтов над оборудованием, шиберов
12. Указать коды (артикулы), ГОСТ фильтров нержавеющей.
13. На листе 12 11/0456-18-19-ОВ.ГЧ указаны работы по очистке вентшахт, прошу отразить объёмы работ в спецификации.
14. Прошу указать отметку пола 2-го этажа.

С уважением,

Боброва Татьяна Юрьевна,  
Специалист сметного отдела  
Филиала "Азот" АО "ОХК "УРАЛХИМ" в городе Березники  
тел. +7(3424) 29-83-63

[tatiana.bobrova@azot.uralchem.com](mailto:tatiana.bobrova@azot.uralchem.com)