



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ г. ИЖЕВСКА
«ГОРСВЕТ»**

Ул. Марата, 2а, г. Ижевск 426063
диспетчер т. 79-60-60, приемная / факс: (3412) 79-90-77
ИНН 1831001936, КПП 184101001, БИК 043601968
р/с 40702810268000003554, к/с 30101810400000000601
УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8618
ПАО СБЕРБАНК г. Ижевск

Главному инженеру
ООО «АСПЭК-Домстрой»
А.Л. Макееву

От 16.03.2021 № 3/56
На №05-01-07/325 От 17.03.2021

**Технические условия
на проектирование линии наружного освещения объекта
«Общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне №7 жилого
района «Восточный» в Устиновском районе г. Ижевска. Подъездная дорога».**

1. Электроснабжение линии наружного освещения дороги выполнить от ближайшей опоры общегородской линии наружного освещения по ул. Союзная
2. Тип, количество применяемых опор и количество светильников определить проектом. Для наружного освещения запроектировать использование светодиодных светильников, с учетом категории дорог (Б, В) и нормируемой освещенности для них. Мощность светильников, их размещение, высоту подвеса определить проектом исходя из расчета по уровню освещенности в соответствии с требованиями СП52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».
3. Способ исполнения линии наружного освещения определить проектом. Линию освещения выполнить в 3-х фазном исполнении. При подключении светильников к линии освещения нагрузку распределить равномерно по фазам. Предусмотреть «вечерний» (100% работа светильников) и «ночной» (1/3 часть светильников отключается) режимы работы линии освещения. При «ночном» режиме работы предусмотреть работу светильников в районе перекрестков, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта.

4. Проект выполнить с учетом требований «Правил устройства электроустановок».
5. Разработанный проект согласовать с МКП г. Ижевска «Горсвет».
6. Срок действия технических условий 2 года.

Главный инженер



А.М. Мясников

Широбоков П.Д.
Т. 79-96-47