



Пастухова ул., д.86, Ижевск, Удмуртская Республика, 426076
тел:(3412) 70-00-25, факс:(3412) 68-30-13, e-mail: main@uvb.izh.ru
ИНН 1826001553, КПП 184101001

15 НОЯ 2019 № 13316/07-04 Представителю по доверенности ИП
Осколкова А.Э.
На № 7 от 23.10.19 А.Ю.Баушеву

По объекту: «Многоквартирный жилой дом
По адресу: г.Ижевск, ул.Ворошилова,67а»

Технические условия.

На основании решения, принятого на заседании Технического Совета 13.11.2019г. и рекомендаций ОАО «Институт «Удмуртгирповодхоз» МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» согласовывает сброс поверхностных стоков с территории проектируемого объекта: «Многоквартирный жилой дом по адресу: г.Ижевск, ул.Ворошилова,67а» по 2-м вариантам:

1 вариант:

- проектом предусмотреть подключение к существующему северному коллектору диаметром 1200мм;
- по территории проектируемого объекта предусмотреть строительство закрытой системы ливневой канализации со смотровыми и дождеприемными колодцами, диаметр труб определить по расчету;

2 вариант:

- проектом предусмотреть строительство закрытой системы ливневой канализации со смотровыми и дождеприемными колодцами и сбросом стоков через локальные очистные сооружения в р.Старковку.

Проектную документацию, разработанную с учетом данных рекомендаций согласовать дополнительно

Срок действия технических условий – 2 года.

Заместитель начальника Учреждения-
Главный инженер

Карасева
57-56-64

Ф.М.Харисов