



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ
(Главное управление МЧС России
по Камчатскому краю)

ул. Ленинградская, 25,
г. Петропавловск-Камчатский, 683003
тел: 8(4152) 30-10-50, fax:8(4152) 42-10-84
E-mail: gu@41.mchs.gov.ru

Общество с ограниченной
ответственностью
«Камчатспецпроект»

ул. Топоркова, д. 8/1, кв. 15,
г. Петропавловск-Камчатский,
Камчатский край, 683034

e-mail: ooo_ksp13@mail.ru

11.02.2021 № 405 -3-2
На № 23 от 09.02.2021

О направлении документа

В соответствии с Вашим запросом от 09 февраля 2021 г. № 23 Главное управление МЧС России по Камчатскому краю направляет сведения в соответствии с приложением.

Приложение: Исходные данные для разработки проектно-сметной документации на строительство расходного склада дизельного топлива Озерновской ДЭС на 2 л. в 1 экз.

ВрИО начальника Главного управления
полковник

Ю.Е. Карташев

Исходные данные
для разработки проектно-сметной документации на строительства расходного склада
дизельного топлива Озерновской ДЭС

Местонахождение объекта: Камчатский край, Усть-Большерецкий МР, п. Озерновский, ул. Восточная (координаты площадки объекта – 51.494019, 156.501408)

1. Место (адрес) расположения подразделения пожарной охраны.

Участок расположения объекта входит в район выезда пожарной части п. Озерновский Усть-Большерецкого муниципального района Краевого государственного казенного учреждения «Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае» (далее - ПЧ п. Озерновский КГКУ «ЦОД»). Адрес пожарного подразделения: Камчатский край, Усть-Большерецкий муниципальный район, п. Озерновский, ул. Рабочая, д. 1.



2. Состав дежурного караула подразделения пожарной охраны.

Боевой расчет личного состава ПЧ п. Озерновский КГКУ «ЦОД» – 4 чел., 1 ед. техники, из них:

- начальник караула - 1 чел.;
- командир отделения - 1 чел.;
- пожарный - 1 чел.;
- водитель автомобиля (пожарного) - 1 чел.;
- автомобиль АЦ-5,5-40 (УРАЛ 5557) – 1 ед.

3. Время прибытия к месту предполагаемого пожара на объекте.

Расстояние между подразделением пожарной охраны и местом строительства расходного склада дизельного топлива Озерновской ДЭС составляет – 1604 метра. Время прибытия подразделения пожарной охраны к объекту, составляет до 15 минут (в соответствии с Расписанием выезда подразделений Усть-Большерецкого пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Усть-Большерецкого муниципального района).

Заместитель начальника отдела организации пожаротушения
управления организации пожаротушения
и проведения аварийно-спасательных работ
Главного управления МЧС России по Камчатскому краю
подполковник внутренней службы

«10» 02 20 21 г.

А.С. Скурьят