



Акционерное общество «Газпром газораспределение Пермь»
(АО «Газпром газораспределение Пермь»)
Березниковский филиал АО «Газпром газораспределение Пермь»

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 21/141 от 26.01.2021
на подключение (технологическое присоединение) объектов
капитального строительства к сети газораспределения
(при предварительной выдаче технических условий)

По заявлению № ЧК0032577 от 25.01.2021.

1. Березниковский филиал АО «Газпром газораспределение Пермь»
(наименование газораспределительной организации, выдавшей технические условия)
2. Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные тепловые сети» Кизеловского городского округа
(полное наименование заявителя - юр. лица; ФИО - физ. лица)
3. Объект капитального строительства: Модульная газовая котельная:
расположенный (проектируемый) по адресу: г Кизел, ул Войнич, дом № 25
(местонахождение объекта)
- с максимальной нагрузкой (часовым расходом газа) 4 737,9 куб. м/час, 41 504 004 куб. м/год
4. Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства 547 дней с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения
5. Срок действия настоящих технических условий составляет 70 рабочих дней.

Главный инженер

Старцев Ю.В.

Начальник АУГХ

Колымагин А.В.

исполнитель
телефон

Щелканов Михаил Алексеевич
8 (34 274) 35638

НАЧАЛЬНИК
ТЕХ.ОТДЕЛА

О. Ю. ГУРОВ

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
АО-ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
А. И. БАЛМАШЕВ

ЗАМ. ГЛАВНОГО
ИНЖЕНЕРА

Ю. ГЛУШКОЕ

**Предварительный расчёт платы
за подключение (технологическое присоединение)
по Договору о подключении от**

26 января 2021 г.

Наименование объекта: г Кизел, ул Войнич, дом № 25

Расстояние от точки подключения до границ земельного участка заявителя по прямой линии (м): 295

Характеристики участков:

№	Материал	Вид прокладки	Диаметр (мм)	Длина (м)	Макс. расход газа	Наличие ЭХЗ	Наличие ГРП	Метод ГНБ	Футляр
	Полиэтилен	Подземный	160	280	4 737,9	Нет	Нет		Нет
	Полиэтилен	Подземный	160	15	4 737,9	Нет	Нет	Да	Да

Количество подключений: 1

Параметры газопровода врезки: Сталь, Подземный, 0,6 МПа, 325 мм

Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования (без НДС): 1

496 409,95

Сумма НДС 299 281,99 Руб.

Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования (с НДС): 1 795 691,94

115 549,9 (С1 - Проектирование), 1 157 738,4 (С3 - Строительство полиэтиленового газопровода), 209 368,5

(С4 - Строительство бестраншейным способом), 1 473,81 (С7.1 - Мониторинг выполнения Заявителем

технических условий), 12 279,34 (С7.2 - Осуществление фактического присоединения к

газораспределительной сети и проведение пуска газа) = 1 496 409,95 руб.

$$\begin{aligned}
 P_{mn} = & \sum_{n=1}^8 \sum_{i=1}^2 \sum_{k=1}^2 C_1 + \sum_{i=1}^7 \sum_{k=1}^2 C_2 \times I_{3ik} + \sum_{j=1}^6 C_3 \times I_{3j} + \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^6 \sum_{n=1}^2 C_4 \times I_{ГНБ} + \\
 & + \sum_{m=1}^{12} C_5 \times V + \sum_{w=1}^4 C_6 \times V + C_{7.1} \times Z + \sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^4 \sum_{k=1}^2 \sum_{g=1}^2 C_{7.2}
 \end{aligned}$$

Исполнитель

(должность лица, действующего от имени газораспределительной организации)

(фамилия, имя, отчество исполнителя)

(подпись)

Заявитель

(должность лица, действующего от имени юридического лица)

(фамилия, имя, отчество заявителя)

(подпись)

Примечание: Расчет выполнен в соответствии с п.34 "Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину", утвержденных Приказом ФАС от 16 августа 2018г. № 1151/18.

Расчёт составил

/Щелканов Михаил Алексеевич/ 26.01.21.