



«Утверждаю»
Директор МУП «Водоканал»
МО «Красноярский район»
С.А. Досмухамедов

«14» декабря 2020г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ на подключение объекта к муниципальным водопроводным сетям

- | | |
|--|---|
| 1. Подключаемый объект: | «Строительство сетей водоснабжения на территории мкр-на Радужный от ул. Славянская до ул. Ясная в с. Маячное, Красноярского района, Астраханской области» |
| 2. Местонахождение объекта: | Астраханская область, Красноярский район, с. Красный Яр. |
| 3. Основание для выдачи Технических условий: | Запрос исходных данных |
| 4. Объем водопотребления: | Определяется проектом |
| 5. Точка присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения: | Существующая сеть водопровода по ул. Федеральная (в точке подключения объекта сети являются кольцевыми с круглосуточным режимом подачи воды) |
| 6. Существующий диаметр труб: | 110 мм |
| 7. Материал труб: | полиэтилен |
| 8. Гарантированный напор воды в точке подключения: | 1,8 кгс/см ² |
| 9. Глубина заложения трубы в точке подключения: | 1,8 м |

В целях обеспечения водоснабжением проектируемого к строительству


объекта необходимо:

1. В точке подключения, а так же местах пересечения улиц произвести устройство водонепроницаемой камеры (колодца) для установки запорной арматуры. Места установки пожарного гидранта определить проектом.

Срок действия технических условий 2 (два) года.

По истечении срока действия настоящих технических условий застройщику необходимо решить вопрос об их продлении (изменении).

Технические условия выполнил:

Нагельник АВС /  А.Н. Соколов

«14» декабря 2020г.