



**АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Богданович**

623530, Свердловская область, г. Богданович,
ул. Советская, 3
Тел. (34376) 52262, факс (34376) 51750
E-mail: gobogd@gobogdanovich.ru
adm.bgdh@mail.ru
ГАС «Выборы» 66t01002@s66.fci.ru
ОКПО 04041970 ОГРН 1026600707440
ИНН/КПП 6605003142/663301001

18.03.2021

№ 22-ЧС

На № 118

от 01.03.2021

Директору ООО «Теплогазстрой»

С.В. Бутакову

Справка о размещении пожарных гидрантов

На Ваш запрос от 01.03.2021 № 118 сообщаю, что в радиусе 200 метров от проектируемого объекта – блочная модульная газовая котельная, строительство которой планируется примерно в 80 метрах по направлению на юго-восток от дома № 3 по улице Советская (между зданиями № 7 и № 7-а по улице Ленина), расположены следующие пожарные гидранты: ПГ № 29 (улица Мира, 5), ПГ № 60 (улица Советская, 3 – площадь), ПГ № 98 (улица Советская, 3 – ДиКЦ), которые по результатам осенней проверки источников наружного противопожарного состояния и по настоящее время находятся в исправном состоянии.

Приложение:

1. Схема размещения гидрантов на 1 л. в 1 экз.
2. Скан-копия сводного акта осмотра технического состояния пожарных гидрантов от 23.09.2020 года на 4л. в 1 экз.

Начальник отдела обеспечения
безопасности жизнедеятельности населения
администрации городского округа Богданович

В.В. Зимин