



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

УПРАВЛЕНИЕ
ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
(УФСИН РОССИИ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)

Ленина ул., 12-в, г. Воронеж, 394043
тел. (473) 210-77-00
факс (473) 210-77-06
ufsin@36.fsin.gov.ru

11.06.2021 № исх-37/ТО/23/1-9373

На №
137/4-2038 от 10.06.21

Врио директора
ФГУП «Главное
промышленно-строительное управление»
ФСИН России

М.А. Анашкину

Уважаемый Михаил Анатольевич!

В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 годы)» по объекту: «Строительство блочно-модульной котельной ФКУ ИК-8 УФСИН России по Воронежской области, г. Россошь, Воронежская область» проверены сметы, необходимо устранить замечания:

1. Сметы и примененные в них коэффициенты необходимо пересчитать в соответствии Приказом от 04.08.2020 № 421/пр, от 21.12.2020 №812/пр, от 11.12.2020 №774/пр с применением письма Минстроя России от 04.05.2021 №18410-ИФ/09, применение МДС недопустимо.

2. В параметрах сметы указать наименование редакции сметных нормативов, код субъекта РФ, на территории которого находится объект строительства, а также подрайон, ценовая зона в составе основного региона (субъект РФ), указать основание, расчетный измеритель и дату составления локального сметного расчета.


3. В локальных сметных расчетах правильно указать материал и оборудование из конъюнктурного анализа, т.к. в конце сметы должна появиться строка - в том числе: материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ (с стоимостью в базе и в текущем уровне цен).

4. Конъюнктурный анализ в формате pdf – не читаем, таблицу откорректировать и добавить подписи составил и проверил.

5. В локальном сметном расчете №02-01-02 неправильно рассчитана стоимость оборудования, а также непонятна высота трубы, т.к. в коммерческом указано 18 м, в смете 16 м.

Просим в кратчайшие сроки откорректировать сметы и исправленный вариант направить в адрес УФСИН России по Воронежской области электронную почту yoks@36.fsin.su.

Начальник
УФСИН России по Воронежской области
полковник внутренней службы



В.В. Черемушкин

Исп. Иванова О.Н.
Тел.(473)251-18-73, вн.18-73



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ