

Общество с ограниченной ответственностью

"Юг-Сервис"

614531, Пермский край, Пермский район,
п. Ферма, ул. Некрасова, 11, квартира 3.
Тел./факс (342) 296-37-55, 296-28-63.
E-mail: yug-service2014@mail.ru,
info@pesp.perm.ru
ИНН/КПП 5948026320/594801001
ОГРН 1045902112904

№ _____
На № _____

И.о. генерального директора
ГКУ ПК «УКС Пермского края»,
ИНН/КПП 5902293717/590201001,
ОГРН 1105902000885
Лозовскому Александру Анатольевичу

614990, г. Пермь, ул. Попова, 11
(7 этаж, офис 703), тел. (8-342) 208-21-40,
Эл. почта: uksobl@perkray.ru

ООО ПСК «Инжиниринг»,
ИНН/КПП 1840022379/165801001,
ОГРН 1131840008651, (гос. контракт на
выполнение ПСД на строительство объекта:
«Поликлиника в с. Фролы, Пермский край» от
04.05.2022 № 9/ПИР-2022).
Представитель: Широбоков Александр
Сергеевич, 8-919-905-32-70,
Эл. почта: psk-eng@yandex.ru

Технические условия № 41 от 16.09.2022 г.
на проектирование подключения (технологического присоединения)
к централизованной системе водоотведения с. Фролы Фроловского сельского поселения
Пермского муниципального района проектируемого объекта:
«Поликлиника в с. Фролы, Пермский край».

1. Балансовая принадлежность централизованных систем водоснабжения и водоотведения с. Фролы
– администрация Фроловского сельского поселения.

2. Сведения об исполнителе.

Эксплуатация сетей водоснабжения и водоотведения: ООО «Юг-Сервис».

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Сервис».

ОГРН 1045902112904, ИНН/КПП 5948026320/594801001.

Юридический адрес: 614531, Пермский край, Пермский район, п. Ферма, ул. Некрасова, д. 11, кв. 3.

Почтовый и фактический адрес: тот же.

Телефон 8(342) 296-37-55, 296-28-63,

E-mail: yug-service2014@mail.ru, info@pesp.perm.ru.

**3. Параметры подключения (технологического присоединения) к централизованной системе
холодного водоотведения.**

3.1. Подключаемый объект: «Поликлиника в с. Фролы, Пермский край» по адресу: Пермский
край, Пермский муниципальный район, Фроловское с.п., с. Фролы, ул. Солнечная. Кадастровый
номер отведенного под строительство земельного участка 59:32:3430001:3917, общая площадь 9339
м², категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: амбулаторно-
поликлиническое обслуживание.

3.2. Правообладатель земельного участка с кадастровым номером 59:32:3430001:3917 – ГКУ ПК
«УКС Пермского края», ИНН/КПП 5902293717/590201001, ОГРН 1105902000885, в лице и.о.
генерального директора Лозовского Александра Анатольевича, согласно договору №7
безвозмездного пользования земельного участка от 06.04.2022г.

3.3. Предусмотреть проектом присоединение объекта к существующей централизованной системе
водоотведения с. Фролы от канализационной сети из ПЛ-труб диаметром 160мм в строящемся
канализационном колодце на отрезке от точки С до точки Д, расположенном вдоль ул. Светлая в с.
Фролы, согласно приложенной схеме.

3.4. Предусмотреть проектом **подключение** (технологическое присоединение) объекта в точке на канализационной сети на границе земельного участка подключаемого объекта.

3.5. Максимальная нагрузка на централизованную систему водоотведения:
- хоз./быт – 6,04м³/сутки стоков.

4. Требования к выполняемым заявителем мероприятиям:

4.1. При проектировании и строительстве сети водоотведения необходимо руководствоваться положениями действующего законодательства РФ, строительных норм и правил, в том числе Градостроительным кодексом Российской Федерации, СП 129.13330.2019. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.

4.2. Предусмотреть проектом следующее: до начала работ согласовать земляные работы под прокладку трубопроводов с организациями (службами), имеющими на данном участке производства земляных работ инженерные подземные коммуникации и сооружения, точное расположение инженерных подземных коммуникаций и сооружений и принять меры, обеспечивающие их полную сохранность, в том числе ЗАО «Газпром Газораспределение Пермь», электросети, органы местного самоуправления, тепловые сети, ООО «Юг-Сервис» и др.

4.3. Трассировку, протяженность, диаметр и глубину заложения строящейся сети водоотведения к подключаемому объекту принять согласно проектному решению, учитывая глубину промерзания грунта.

4.4. Отметку лотка трубы в точке присоединения уточнить по месту.

4.5. Нормативы состава сточных вод, требования к составу и свойствам сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, предусмотреть проектным решением.

4.6. Предусмотреть проектом место для отбора проб.

4.7. Предусмотреть проектом требования по сокращению сброса загрязняющих веществ.

4.8. Проектную документацию на строительство сетей водоотведения согласовать ООО «Юг-Сервис».

4.9. Проект водоотведения должен соответствовать требованиям выданных технических условий. Отступления от технических условий, необходимость которых выявлена в процессе проектирования, подлежат дополнительному согласованию ООО «Юг-Сервис».

4.10. Экземпляр проекта предоставить ООО «Юг-Сервис».

4.11. Работы выполнять с дальнейшим благоустройством территории.

4.12. Под автомобильными дорогами, тротуарами и пешеходными дорожками (твердое покрытие) трубопроводы уложить **в футляр**.

4.13. Исполнительную съемку построенных сетей выполнить после прокладки и до засыпки трасс организацией, имеющей лицензию на проведение топографических съемок инженерных коммуникаций. Исполнительную съемку построенных сетей передать ООО «Юг-Сервис».

4.14. Вновь построенные наружные сети водоотведения после завершения строительства объекта передать в администрацию Фроловского сельского поселения.

4.15. К моменту ввода объекта в эксплуатацию:

- получить справку о выполнении технических условий в ПТО ООО «Юг-Сервис»;

- заключить договор водоотведения с ООО «Юг-Сервис», контактный телефон 296-28-62 – инженер по договорам Киндяшева Гулюза Ильшатовна.

4.16. При подключении к построенным сетям **субабонентов** немедленно поставить в известность ООО «Юг-Сервис».

9. Граница эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям.

Точка разграничения эксплуатационной ответственности на сети водоотведения – точка подключения, согласно п. 3.3. настоящих технических условий.

До момента передачи законченного строительством наружных сетей водоотведения объекта в администрацию Фроловского с.п., заказчик ГКУ ПК «УКС Пермского края», ИНН/КПП 5902293717/590201001, ОГРН 1105902000885, в лице и.о. генерального директора Лозовского Александра Анатольевича, несет ответственность за эксплуатацию и техническое состояние сети водоотведения от точки разграничения эксплуатационной ответственности на сети водоотведения до санитарных приборов на подключаемом объекте.

10. **Срок действия** технических условий согласно п.16 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2130, устанавливается исполнителем на 3 года.

Если в течение 12 календарных месяцев со дня выдачи технических условий заявителем не будет подано заявление о подключении, срок действия технических условий прекращается.

В случае заключения договора о подключении технические условия, являющиеся приложением к такому договору, действуют до окончания срока действия такого договора.

Приложение: схема с точками подключения (технологического присоединения) к системам водоснабжения и водоотведения с. Фролы.

Генеральный директор



A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Овчинников".

А.П. Овчинников

Схема с точками подключения
к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с. Фролы

