

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на подключение оборудования к существующим инженерным сетям
НТЦ ПАО «КАМАЗ»

Контрольно-пропускной пункт НТЦ ПАО «КАМАЗ»

1. Электроснабжение

Подключение выполнить от электрощитовой блока № 10.

2. Отопление

Предусмотреть два вида отопления:

2.1 Электрическое - в межсезонье.

2.2 Водяное — точка подключения существующая транзитная трасса
Ду-57 мм до блока №10.

Главный энергетик
НТЦ ПАО «КАМАЗ»



А.А. Родионов