

Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани»

(МП «Водоканал города Рязани»)

Юридический и почтовый адрес: 390027, Рязанская область, г. Рязань, Касимовское шоссе, д 9

ХИМИКО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес места осуществления деятельности: 390027, Рязанская область, г. Рязань, Касимовское шоссе, д.9,

телефон: (4912)41-03-13, факс: (4912)41-04-42, e-mail:ans@vkrzn.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц (Росаккредитация) № RA.RU.513450

Отделение КХА питьевой и природной воды
Отделение микробиологических исследований питьевой и природной воды

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника

химико-бактериологической лаборатории

Н.И. Моськина

04.08.2022

Протокол испытаний № 618-з/2022 от 04.08.2022

1. Наименование объекта испытаний: питьевая вода
2. Наименование/Ф.И.О., адрес (юридический и фактический), ИНН, контактные данные Заказчика: АО "РКБ "Глобус", г. Рязань, ул. Высоковольная, 6, ИНН 6229060995, телефон 8(4912) 76-52-16
3. Адрес места отбора, точка отбора: г. Рязань, ул. Высоковольная, д.6. Кадастровый номер земельного участка: 62:29:0070047:1076. Объект: "Строительство здания для размещения складских и производственных помещений отдела 914, РСЦ 966 и отдела 974 и реконструкция существующего здания строительного участка, лит. Г"
АО "РКБ "Глобус" по адресу: г. Рязань, ул. Высоковольная, д.6. 1 этап - "Здание для размещения складских и производственных помещений отдела 914, РСЦ 966 и отдела 974". Кран ХВС
4. Дата и время отбора пробы: 03.08.2022 13:30
5. Климатические условия окружающей среды при отборе: температура воздуха -°С, температура воды -°С
6. Цель отбора: на соответствие СанПиН 1.2.3685-21
7. НД, согласно которой произведён отбор, транспортировка, консервация и хранение пробы (стандартная процедура отбора): НД на МИ, ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012
8. Шифр/ материал/объем тары: Г/полимер/1,5 дм3, Г/стерильное стекло/0,5 дм3, Г/стекло/0,5 дм3, Г/з/стекло/0,5 дм3, Г/С/ темное стекло/1,0 дм3
9. Метод консервации: без консервации
10. Особенности отбора: Заказчик ознакомлен с правилами отбора и доставки пробы воды. Отбор и представительность пробы воды обеспечены Заказчиком. Лаборатория не несёт ответственность за качество отбора пробы и доставку пробы, осуществляемых Заказчиком. Данные, относящиеся к отбору пробы, предоставлены Заказчиком.
11. Условия транспортировки и хранения пробы: автотранспортом в сумке-холодильнике №3п при T=4,0
12. Отклонения от стандартной процедуры отбора пробы: без отклонений
13. Дата и время поступления пробы в лабораторию: 03.08.2022 14:20
14. Должность, Ф.И.О. лица, отобравшего пробу: инженер по техническому надзору Никушин А.А.
15. Отклонение от НД при проведении испытаний: без отклонений
16. Акт отбора-приёмки проб воды: 346-з от 03.08.2022
17. Шифр пробы: 618-з
18. Метод отбора: ручной
19. Вид пробы: точечная
20. Основание проведения испытаний: заявка №13180 от 02.08.2022

п / п	Показатели	Единица измерения	Дата проведения испытаний	Результат испытаний	Показатель точности, Р=0,95	Нормативы (СанПиН 1.2.3685-21 раздел III) не более	Метод испытаний (ссылка на НД)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Запах, 20°С/60°С	баллы	03.08.22	1/1		2/2 таблица 3.1, № п/п 1	ГОСТ Р 57164-2016
2.	Привкус	баллы	03.08.22	0		2 таблица 3.1, № п/п 2	ГОСТ Р 57164-2016
3.	Цветность	градусы цветности(Сг-Сс)	03.08.22	5,7	1,7**	20 таблица 3.1, № п/п 3	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
4.	Мутность по формазину ***	ЕМФ	03.08.22	<1,0		2,6 таблица 3.1, № п/п 3	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05 Издание 2019г.
5.	Железо (общее)***	мг/дм ³	03.08.22	<0,05		0,3 таблица 3.13, № п/п 556	ПНД Ф 14.1:2.4.50-96 Издание 2011г.
6.	Общий хлор***	мг/дм ³	03.08.22	0,35	0,07*	1,2 таблица 3.13, № п/п 1230	ПНД Ф 14.1:2.4.113-97 Издание 2018г.

Экземпляр №



Муниципальное предприятие
«Водоканал города Рязани»

390027, г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 9

АКТ

допуска узла учета и средств измерений к эксплуатации

г. Рязань

от «07» 12 2017 г.

Абонент АО «КБ «Глобус»

час, мин.

Представителем МП «Водоканал города Рязани»:

Мирешина А.В.

(должность, Ф.И.О.)

проведена проверка узла учета воды, смонтированного на объекте по адресу:

ул. Высоловская д. 6

в присутствии представителя абонента:

Чусовой Т.А.

(должность, Ф.И.О.)

Наименование	ПУ №1
Место установки прибора учета	<u>на входе</u>
Тип прибора учета, входящий в состав узла учета	<u>горизонтальный СВ 100</u>
Заводской номер прибора учета	<u>018792817</u>
Дата поверки	<u>06.11.2017г.</u>
Период поверки	<u>6 лет</u>
Показания прибора учета на момент проверки	<u>0001415 м³</u>
Показания старого прибора учета на момент проверки	<u>147.948 м³</u>
№ пломбы, установленной в местах соединения прибора учета с трубопроводом	<u>621940</u>
Защелка на обводной линии: <input type="checkbox"/> имеется - закрыта и опломбирована № пломбы <input checked="" type="checkbox"/> отсутствует	<u>отмонтирована № ... 887</u>
Пожарный кран: <input type="checkbox"/> имеется - закрыт и опломбирован № пломбы <input checked="" type="checkbox"/> отсутствует	

В результате проверки установлено:

- ☒ узел учета и входящий в его состав прибор учета, смонтированы в соответствии с представленной проектной и технической документацией и находятся в рабочем состоянии, в связи с чем допускаются к эксплуатации
☐ не допускается к эксплуатации по причине:

Акт составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон

Подписи сторон:

Представитель МП «Водоканал города Рязани»

тел. 01-54-64

М. Мирешина А.В.

(подпись, ФИО)



Представитель Абонента

тел.

Т.А.

(подпись, ФИО)



муниципальное предприятие
«Водоканал города Рязани»

390027, г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 9

АКТ

допуска узла учета и средств измерений к эксплуатации

г. Рязань

от «11» 12 2019 г.

час. мин.

Абонент АО «РКВ «Глобус»

Представителем МП «Водоканал города Рязани»: инженером Носковым Н.В.
(должность, Ф.И.О.)
проведена проверка узла учета воды, смонтированного на объекте по адресу:

ул. Высоковольтная, 6

в присутствии представителя абонента: Иван. Тугаев Т.А.
(должность, Ф.И.О.)

Наименование	ПУ №1
Место установки прибора учета	<u>на вводе</u>
Тип прибора учета, входящий в состав узла учета	УРСВ «ВЗЛЕТ МР»
Заводской номер прибора учета	1500374
Дата поверки	11.11.2019г.
Период поверки	4 года
Показания прибора учета на момент проверки	<u>140 338</u>
Показания старого прибора учета на момент проверки	<u>40 358</u>
№ пломбы, установленной в местах соединения прибора учета с трубопроводом	<u>524 641</u>
Задвижка на обводной линии:	
<input type="checkbox"/> имеется - закрыта и опломбирована № пломбы	
<input checked="" type="checkbox"/> отсутствует	
Пожарный кран:	
<input type="checkbox"/> имеется - закрыт и опломбирован № пломбы	
<input checked="" type="checkbox"/> отсутствует	

В результате проверки установлено:

- ☐ узел учета и входящий в его состав прибор учета, смонтированы в соответствии с представленной проектной и технической документации и находятся в рабочем состоянии, в связи с чем допускаются к эксплуатации.
- ☐ не допускается к эксплуатации по причине:

Акт составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:

Представитель МП «Водоканал города Рязани»

тел. 21-572-64

Носков Н.В.
(подпись, ФИО)

тел.

(подпись, ФИО)

