



РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ
Комитет по строительству

БУРЯАД УЛАС
УЛААН-УДЭ ХОТЫН ЗАХИРГААН
Барилгын талаар хороон

Мокрова ул., д.16, г. Улан-Удэ, 670042,
тел.: (3012) 45-10-80, e-mail: ks@ulan-ude-eg.ru

от от 22.12.2022 № 09-42-И2570/2022
на № _____ от _____

Директору ООО «Академия
строительства»
Широбокову А.С.
452680, Республика Башкортостан
Г. Нефтекамск, ул. Магистральная, д. 2,
стр. 66, помещ. 49
acadstroi@mail.ru


Уважаемый Александр Сергеевич!

Комитет по строительству в дополнение к письму от 30.11.2022 г. № 09-42-И2387/2022 направляет в ответ на Ваш запрос данные, полученные Управлением по чрезвычайным ситуациям.

Приложение:

1. Информация на 2 л.

Заместитель мэра г. Улан-Удэ
Председатель Комитета



Т.Ю. Матвеева

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ

Управление
по чрезвычайным ситуациям



БУРЯАД УЛАС
УЛААН-УДЭ ХОТЫН ЗАХИРГААН

Онсо ушаралта байдалай
талаар захиргаан

ул. Кирова, д. 37, г. Улан-Удэ, 670000
тел. 21-76-19, e-mail: uuchs@mail.ru

Исх. от 06.12.2022 № 069

Заместителю мэра –
председателю Комитета
по строительству
Администрации г. Улан-Удэ
Т.Ю. Матвеевой

Уважаемая Татьяна Юрьевна!

На Ваш исх. № 0059 от 01.11.2022 запрос ООО «Академия строительства» по объекту: «Учебный корпус со спортзалом и столовой для ГАПОУ «Республиканский базовый медицинский колледж им. Э.Р. Раднаева» сообщаем:

- по п.1 охранно-тревожная сигнализации объекта не выводится на пульт единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Управления по ЧС Администрации г. Улан-Удэ в связи с отсутствием технической возможности и функционала работы ЕДДС.

Сигнал о срабатывании систем пожарной сигнализации выводится на пульт ближайшего подразделения пожарной охраны в соответствии с ч. 7, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Так, ПСЧ-3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Бурятия, расположенная по адресу: Пирогова, 5а, осуществляет прием вывода сигнала о срабатывании систем пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны. Технические условия: оборудование, работающее в УКВ диапазоне 433-435 МГц совместимое с радио канальным оборудованием «Цербер гр-4», частота, применяемая на ПЦН ПСЧ-3 – 434.550 МГц;

- по п.12 указанный объект не относится к объектам, отнесенным к категории по гражданской обороне;


- по п.13 защитных сооружений гражданской обороны на прилегающей территории к поликлинике не имеется;

- по п.14 на расстоянии 200 метров имеется убежище, зарегистрированное в реестре имущества, инвентарный № защитного сооружения ГО 302, расположенное по адресу г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 11

(жилой дом), которое является федеральной собственностью. Предлагаем обратиться в Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Забайкальском крае и Республике Бурятия по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д.50, почтовый индекс 670000;

- п. 15 в муниципальной системе оповещения планируется использовать GSM модуль оповещения КР-15-01.Е.02 КИТС «Клон».

Начальник



В.С. Вильдавский

Исп.: Малаханов М.А.
Р.т. 21-07-31