

11.05.2023 № 12/05/531  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору ООО «Академия  
Строительства»  
А.С Ширококову

Технические условия на проектирование для пересечения, переустройства  
(реконструкции) объектов ПАО «Россети Сибири».

1. Основание: Запрос технических условий для разработки проектной документации (далее ПД) на отдельный этап строительства по пересечению, переустройству объектов ПАО «Россети Сибири» (далее Общество) от 11.01.2023 исх.№0003 (от 11.01.2023 рег. 1.2/1/71) по объекту «Учебный корпус со спортзалом и столовой для ГАПОУ «Республиканский базовый медицинский колледж им. Э.Р. Раднаева». Кадастровый номер земельного участка 03:24:033503:644.

2. Заказчику при выдаче задания на проектирование в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87, предусмотреть отдельный этап строительства (переустройство) в отношении объектов Общества.

3. Проектные (технические) решения по переустройству до направления на экспертизу направляются с заявкой на переустройство форма в приложении №1 (заявка обязательна) на согласование в Общество. Общество по результатам рассмотрения и согласования проектных решений направляет оферту Соглашения о компенсации затрат с укрупненным сметным расчетом для включения информации о прочих работах и затратах в главу 9 сводного сметного расчета.

4. По результатам торгов, победитель тендера (контракта) направляет в Общество заявку на переустройство, передает ПСД Обществу и заключает с Обществом Соглашение о компенсации затрат. Переустройство собственных объектов Обществом осуществляется самостоятельно, на основании переданной ПСД.

5. Термины и определения: в приложении №2 к настоящим ТУ;

6. Согласно постановления Правительства РФ от 03.12.2014 №1300, электрические сети до 35кВ могут размещаться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов.

7. ПД выполнить в соответствии с требованиями (данный перечень не полный):

- Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87;
- Правил устройства электроустановок (ПУЭ) изд.7;

- Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (ПТЭ);

- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России (ПОТЭЭ);

- Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», приложение №3 к ТУ;

- Правил охраны электрических сетей, размещенных на земельных участках, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160;

- Пункта 6.73 СП 34.13330.2021 (вертикальное расстояние не менее 7 метров);

8. Информация о прочих работах и затратах включается в главу 9 сводного сметного расчета. Предусмотреть в ПД затраты и расходы, возникающие в связи с выдачей ТУ, согласованием инженерно-геодезических изысканий, топографических планов, ПД, РД, ППР, выдачи справки о выполнении ТУ, а также затрат согласно приложения №4.

9. Охрану труда при допуске персонала строительно-монтажных организаций к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи – осуществлять согласно ПОТЭЭ п.47.1-п.47.15

10. В целях информирования предприятий, организаций и населения, находящихся в районе прохождения объектов Общества с Правилами охраны электрических сетей, размещенных на земельных участках, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009г. N 160 согласно пункту 5.7.8 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, прошу ознакомить(ся) с Уведомлением о соблюдении требований Правил охраны электрических сетей, приложение №5 к ТУ.

11. Срок действия технических условий 3 года.

Приложение: 1. Заявка на переустройство на 4 л. в 1 экз.

2.Термины и определения на 2 л в 1 экз.

3.Положение ПАО «Россети» 2021. на 223 л. в 1 экз.

4.Затраты и расходы Общества на 2 л в 1 экз.

5.Уведомление на 2 л. в 1 экз.

6.Перечень объектов Общества на 1 л в 1 экз.

7. Ситуационный план на 1 л в 1 экз.

Заместитель директора по  
техническим вопросам –  
главный инженер

В.Н. Перелыгин