



**КАЛАШНИКОВ
КОНЦЕРН**

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КОНЦЕРН «КАЛАШНИКОВ»
(АО «КОНЦЕРН «КАЛАШНИКОВ»)**

26.10.2022 № 420-4-16/43

На № _____ от _____

Предварительные технические условия

На подключение к системе водоснабжения питьевой воды механического и термического участков корпуса № 010052 (МСК – 15) по адресу : УР, г.Ижевск, пр. Дерябина, 2/192.

Необходимо выполнить следующие условия:

1. Разработать рабочий проект на подключение к существующему трубопроводу питьевой воды Ø 219 в соответствии с требованиями СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85».
2. Точка подключения к питьевому трубопроводу Ø 219 в осях А-Б, 28-29, южнее установленной секционирующей задвижки.
3. Проектом предусмотреть:
 - 3.1 Установку системы водоподготовки для подпитки оборудования в соответствии с техническими требованиями на оборудование. Место установки системы водоподготовки согласовать со службой главного энергетика АО « Концерн «Калашников».
 - 3.2 В непосредственной близости к месту врезки нового трубопровода предусмотреть запорную арматуру
4. Согласовать рабочий проект со службой главного энергетика АО « Концерн «Калашников».

Главный энергетик

П.А. Фалин

Исп. Терентьев С.А
тел. 8(3412) 43-47-47 доб.11516