



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД»**

427430, Россия, Удмуртская Республика,  
г. Воткинск, ул. Кирова, 2.  
Тел/факс (34145)65353,  
e-mail zavod@vzavod.ru

Директору ООО «Технология»  
С.А. Поздееву

от 13.01.2023 № 114/23- 22/5

Отдел главного архитектора №114 сообщает, что система ливневой канализации основной производственной площадки АО «Воткинский завод» находится в работоспособном состоянии. В районе строительства производственного корпуса 82-1 проложена система ливневой канализации (схема прилагается):

- на участке от колодца 17 до колодца 18 проложена керамическая труба диаметром 500мм, техническое состояние работоспособное;
- на участке от колодца 15 до колодца 14 проложена металлическая труба диаметром 100мм, техническое состояние работоспособное.

Для выполнения работ по врезке ливневой канализации от производственного корпуса 82-1, предлагаем использовать колодец ливневой канализации 17, с большей пропускной способностью.

Приложение: схема ливневой канализации АО «Воткинский завод» у производственного корпуса 82.

Заместитель  
главного архитектора 114  
АО «Воткинский завод»

М.А.Трубачева



