



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД»  
ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА

Тел. 6-57-82 Факс 6-52-47

Исх. от 26.12.22 № 121/22-3251

На исх. от 16.12.22 № 114/22-3127

Главному архитектору  
Р.Н.Магсумову

По строительству производственного корпуса 82-1

В соответствии с укрупненной электрической нагрузкой сообщая Вам технические условия на подключение к электрическим сетям нагрузки мощностью 1190кВт строящегося производственного корпуса 82-1.

1. Подключение к сети электроснабжения 380В выполнить от РУ-0,4кВ реконструируемой трансформаторной подстанции ТП-25.

2. Защитную аппаратуру, сечение кабельных линий, способ прокладки определить проектом.

Главный энергетик

*Handwritten signature*

С.В.Тихонов

Иродова Людмила Петровна  
тел.6-58-22

*Handwritten signature*  
*Handwritten signature*  
6х.124/22-6214